ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПРОС НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(актуализация на 2018 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Графическая часть

Омск 2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование объектов перспективного строительства, их места расположения, планируемый выход отапливаемых площадей определены на основании:

- Схемы теплоснабжения города Омска на период до 2030 года (актуализация на 2016 год), утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №882 от 25.11.2015 года;
- Информации из Департамента Архитектуры и Градостроительства города Омска:
  - Разрешения на строительство объектов различного назначения, выданных на период 2015 – 2016 годов;
  - Перечень земельных участков, предоставленных для строительства различного функционального назначения в 2015 – 2017 годах (в т.ч. с аукционов);
  - Перечень земельных участков, переданных в ДИО для подготовки и проведения аукционов.
- Информация из Департамента строительства Администрации г. Омска: Перечень объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в 2017 – 2020 годах;
- Действующих обязательств на подключение потребителей к централизованному теплоснабжению от источников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11 по состоянию на 18.07.2017 года;
- Заявок (запросов) на подключение потребителей к централизованному теплоснабжению от АО «Омск РТС», АО «ТГК-11», муниципальных и ведомственных котельных, крупных фирм – застройщиков по состоянию на июнь 2017 года.

При формировании прогноза спроса потребления тепла на коммунальные ресурсы для перспективной застройки использованы следующие материалы, справочные и нормативные документы:

1. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*: введ. в действие 2013-01-01. – М.: 2012.
2. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий: введ. в действие 2003-10-01. – М.: Госстрой России, 2004.
3. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003: введ. в действие 2013-01-01. – М.: 2013.
4. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов: введ. в действие 1996-07-01. – М.: Госстрой России, 2004.
5. Приказ Министерства развития РФ от 28.05.2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. №262 «О требованиях

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
8. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
9. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения: справочно – методическое пособие / М.М. Апарцев. – М.: Энергоиздат, 1983.
10. Теплофикация и тепловые сети / Е.Я. Соколов. – М.: Издательство МЭИ, 2001.

Сводные показатели перспективного спроса на тепловую энергию в элементах территориального планирования приведена в табл. 0.1. Полная информация перспективного спроса на тепловую энергию, разделенная по потребителям, видам теплопотребления и прогнозируемым годам ввода в эксплуатацию приведена в табл. 0.2.

Места расположения элементов территориального планирования представлены выкопировкой из Генплана на рис. 0.1

Графическая часть представлена на 9 листах, план расположения листов в городской черте города Омска представлен на рис. 0.2.

Список сокращений и аббревиатур, используемых в Таблице 0.1

ЭТП – элемент территориального планирования; Ж1 – индивидуальное жилищное строительство; Ж2 – малоэтажная жилая застройка (до 5 этажей включительно); Ж3 – многоэтажная жилая застройка (от 6 этажей и выше); О – объекты общественно – делового назначения и соцкультбыта; П – объекты производственного (промышленного) назначения; СЦТ – система централизованного теплоснабжения; ГВС – горячее водоснабжение; КАО – Кировский Административный округ; САО – Советский Административный округ, ЛАО – Ленинский Административный округ; ОАО – Октябрьский Административный округ; ЦАО – Центральный Административный округ.

Список условных обозначений, используемых в графической части:

Объекты и площадки индивидуального жилищного строительства – Ж1

Объекты и площадки малоэтажной жилой застройки (до 5 этажей включительно) – Ж2

Объекты и площадки многоэтажной жилой застройки (до 6 этажей и выше) – Ж3

Объекты и площадки общественно–деловой застройки и соцкульбыта – О

	Объекты и площадки застройки зданиями производственного назначения – П
Наименование объектов (площадок) строительства	Первые три цифры – порядковый номер объекта (площадки); следующие две цифры – ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию; буква – признак потребителя: ж – жилые здания, о – общественные здания (помещения), п – производственные здания (помещения

Таблица 0.1. Сводные показатели прироста тепловых нагрузок (при среднем ГВС) до 2032 года в единицах территориального планирования города Омска

Элемент территориального планирования	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023-2027 годы		2028-2032 годы		2017-2032 годы	
	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч	Площадь, м²	Нагрузка, Гкал/ч
ЭТП 1-1	1170	2,5605	56329	3,386	26475	1,7925	18510	0,7312	4236	0,1673	3645	0,1272	70942	3,4173	177007	6,5491	358314	18,7311
ЭТП 1-2	3658	0,182	16614	1,4393	536	0,1713	31985	1,9022	0	0	0	0	0	0	0	0	52793	3,6948
ЭТП 1-3	19719	1,0378	1910	0,1527	37059	2,4372	0	0	20113	1,146	0	0	258749	10,469	156550	6,1071	494100	21,3498
ЭТП 1-4	24198	1,4254	3645	0,3109	652	0,0459	15560	1,0285	30413	1,3765	8098	0,2826	0	0	0	0	82566	4,4698
ЭТП 1-5	0	0	0	0	5285	0,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5285	0,539
ЭТП 1-6	12778	0,6717	502	0,0354	7638	0,5346	0	0	0	0	0	0	0	0	159800	5,826	180718	7,0677
ЭТП 1-7	17012	0,9936	15030	0,9241	6899	0,2725	0	0	0	0	0	0	33950	1,9929	0	0	72891	4,1831
ЭТП 1-8	695	0,0429	22254	1,241	27535	1,6444	0	0	0	0	44944	1,7237	0	0	0	0	95428	4,652
ЭТП 1-9	0	0	3000	0,2361	0	0	0	0	12347	0,9718	0	0	17000	1,3379	13600	0,8202	45947	3,366
ЭТП 1-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 1-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 1-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 2-1	25719	1,2504	77243	4,075	66038	4,342	0	0	67391	3,6999	15953	1,0245	228760	8,7916	304390	11,8297	785494	35,0131
ЭТП 3-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 3-2	0	0	0	0	22596	0,9377	0	0	0	0	34790	1,3742	233900	8,7377	372650	14,3962	663936	25,4458
ЭТП 3-3	4892	0,2788	725	0,11254	5341	0,211	3200	0,2114	0	0	0	0	125065	4,5251	186556	6,8757	325779	12,21454
ЭТП 3-4	0	0,1045	55939	3,2826	20272	0,8008	0	0	15595	1,0546	99276	4,0292	3633	0,2071	136950	5,7047	331665	15,1835
ЭТП 3-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 3-6	38213	2,0507	0	0	22886	1,0811	15384	0,7896	48764	2,39804	0	0	0	0	0	0	125247	6,31944
ЭТП 3-7	3952	0,4917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0	0	3952	4,3917
ЭТП 4-1	19088	1,988108	12854	1,4975	8283	0,5839	3780	0,2665	76676	3,9248	57694	4,0805	388312	18,8731	325500	12,4903	892187	43,704708
ЭТП 4-2	29309	1,7896	22292	1,4651	28006	1,6216	130627	5,3311	18666	1,1529	53405	2,4772	49244	1,7187	24170	1,4575	355719	17,0137
ЭТП 4-3	34450	1,8591	59211	3,9735	122574	8,185	55234	3,4834	53764	3,1281	0	0	203754	8,2674	69436	3,7756	598423	32,6721
ЭТП 4-4	30016	2,0114	26352	1,3351	63456	3,1621	146915	5,8637	0	0	46949	1,9197	75430	2,8307	200650	8,2842	589768	25,4069
ЭТП 5-1	174633	8,7903	104328	5,3735	61976	2,9654	0	0	136662	7,1139	206675	9,0937	456010	17,8866	178073	6,9163	1318357	58,1397
ЭТП 5-2	20076	1,085404	0	0	21396	0,8452	30266	1,468277	0	0	0	0	38100	1,5355	23600	0,8236	133438	5,757981
ЭТП 5-3	0	0	5734	0,4043	0	0	0	0	5781	0,2283	9701	0,4723	263205	9,7618	275850	11,6165	560271	22,4832
ЭТП 5-4	12960	0,7034	16568	0,8202	0	0	7370	0,426375	0	0	0	0	0	0	0	0	36898	1,949975
ЭТП 5-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	1,0375	0	0	0	0	0	0	25000	1,0375
ЭТП 5-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 6-1	10562	0,8684	12811	1,071	15527	1,0888	158016	8,3921	30853	2,7972	24268	1,4635	567255	27,0248	726557	28,5783	1545849	71,2841
ЭТП 6-2	35257	2,2748	180872	9,7036	150698	8,314	119008	6,3859	143973	6,5555	123336	5,4379	581340	21,7652	0	0	1334484	60,4369
ЭТП 6-3	0	0	0	0	6399	1,091	0	0	0	0	0	0	10000	0,603	0	0	16399	1,694
ЭТП 6-4	0	0	3200	0,2114	0	0	15606	0,9897	0	0	40000	2,82	491632	19,5865	863325	34,2904	1413763	57,898
ЭТП 7-1	347	0,24059	15596	0,987021	26563	1,0493	53262	2,319	57320	2,3823	40420	1,7343	21406	1,2907	0	0	214914	10,003211
ЭТП 7-2	101	0,004	0	0	7982	0,4332	0	0	8680	0,436	20400	0,712	0	0	0	0	37163	1,5852
ЭТП 8-1	5181	0,395	5200	0,74425	0	0	0	0	3025	0,2133	0	0	0	0	0	0	13406	1,35255
ЭТП 9-1	0	0	0	0	10265	0,62725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10265	0,62725
ЭТП 10-1	1830	0,041	7171	0,2388	0	0	0	0	17000	1,3379	0	0	9600	0,579	0	0	35601	2,1967
ЭТП 11-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 12-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭТП 12-2	3830	0,22576	5262	0,3567	0	0	0	0	0	0	12900	0,5096	0	0	0	0	21992	1,09206
ЭТП 12-3	2159	0,1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2159	0,1725
ЭТП 13-1	616	0,0284	0	0	1673	0,0694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2289	0,0978
ЭТП 14-1	0	0,131062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,131062
ИТОГО	**532421**	**33,698824**	**730642**	**43,377611**	**774010**	**44,84615**	**804723**	**39,588952**	**776259**	**41,12184**	**842454**	**43,1821**	**4127287**	**171,2016**	**4194664**	**166,3414**	**12782460**	**583,358477**



Рисунок 0.1. Схема расположения элементов территориального планирования города Омска



Рисунок 0.2. План – схема расположения листов графической части в городской черте города Омска.

Таблица 0.2. Спрос тепловой энергии в городе Омске на период до 2032 года

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
2017 год														
278.17 ж	Частный жилой дом	ул. Гусарова, 50	Полещук Т.В.	Ж1	1	ЦАО	4-1	85	0,0056	0	0,0015	**0,0071**	ТЭЦ-5	выданные УП
279.17 ж	Частный жилой дом (пристрой)	1-й Окружной пер, 19	Щербак С.В.	Ж1	1	САО	10-1	137	0,009	0	0	**0,009**	ТЭЦ-3	выданные УП
084.17 ж	Жилой дом	ул. Батумская, 12	АО «ЗСЖБ-6»	Ж2	5	ЛАО	3-3	4892	0,203	0	0,0758	**0,2788**	Котельная 2.05	Данные застройщика
090.17 ж	Жилая вставка	пр-т Мира, 54 - 56	н/д (ранее ООО "Меркурий")	Ж2	5	САО	2-1	720	0,0299	0	0,0074	**0,0373**	ТЭЦ-3	Зона действия
148.17 ж	Казарма №2	пос Светлый, в/г №35	ФГУП"ГУССТ №1 при Спецстрое России"	Ж2	3	ЛАО	8-1	5181	0,14	0,204	0,051	**0,395**	Котельная 2.04	Письмо абонента
280.17 ж	Жилой дом	ул. Булгакова, 4	ООО "КСМ "Сибирский железобетон"	Ж2	3	ЦАО	4-4	6395	0,4606	0	0,042	**0,5026**	ТЭЦ-5	выданные УП
008.17 ж	Жилой дом, 2 очередь	ул. Малиновского, 12 к7 стр	ЖСК "Малиновского-112"	Ж3	10	САО	4-4	10347	0,4056	0	0,156	**0,5616**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
017.17 ж	Жилой дом	ул. 10 лет Октября, 70	Управление ФСБ РФ по Омской области	Ж3	8	ЦАО	4-2	15840	0,6209	0	0,1632	**0,7841**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
021.17 ж	Жилой дом, ТУ3	ул. Куйбышева, 56 стр	ЖСК "Омская Слобода"	Ж3	9	ЦАО	4-2	7574	0,2846	0	0,135	**0,4196**	ТЭЦ-5	выданные УП
030.17 ж	Жилой дом с автопарковкой	ул. Красный путь, 135 к1 (1оч.)	ООО "МТС сервис"	Ж3	17	САО	4-3	11292	0,496	0	0,093	**0,589**	ТЭЦ-5	в счет снятия, УП, Разрешение на строительство
034.17 ж	м-н "Кристал-3"	б-р Архитекторов,17 к1	Управление ФСБ РФ по Омской области	Ж3	16	КАО	6-2	14155	0,5549	0	0,2134	**0,7683**	КРК	Действующие обязательства
056.17 ж	2 жилых дома	ул. Завертяева, 16, 18/5	ГК "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	5-1	35794	1,4031	0	0,3687	**1,7718**	Котельная 5.21	Зона действия
062.17 ж	2 жилых дома с ПОН	пр-т Академика Королева, 5/1 стр, 7	ООО СК "РусМонтаж"	Ж3	19, 21	САО	2-1	23780	0,9322	0	0,2449	**1,1771**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
073.17 ж	Жилой дом	ул. Пархоменко, 25 стр (1 очередь)	ЖСК "Пархоменко"	Ж3	18	ОАО	1-4	22245	0,872	0	0,3354	**1,2074**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
083.17 ж	Жилой дом	ул. 1-я Красной Звезды, 81	ООО ПСК "Сибиряк"	Ж3	9	ЛАО	3-6	18772	0,7359	0	0,1934	**0,9293**	Котельная 2.02	Заключение договора
099.17 ж	Жилой дом с ПОН	ул. Красный Путь, 1/2	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	16222	0,6359	0	0,2446	**0,8805**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
102.17 ж	Жилой дом	ул. Шебалдина, 2 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЦАО	1-3	11044	0,4329	0	0,1272	**0,5601**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, данные застройщика
112.17 ж	Жилой дом	ул. 1-я Красной Звезды, 79	ООО ПСК "Сибиряк"	Ж3	9	ЛАО	3-6	18772	0,7359	0	0,1934	**0,9293**	Котельная 2.02	Заключение договора
115.17 ж	Жилой дом	пр-т Космический, 20 к7стр	ЖСК "Наш дом"	Ж3	9	ОАО	1-7	12778	0,5009	0	0,1316	**0,6325**	Котельная 3.05	Разрешение на строительство, Зона действия
120.17 ж	14 жилых дома	ул. Стороженко, 15 к1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Завертяева, 9 к16, 17, 18, 15, 19, 21, 22, 23	ООО "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	5-1	68544	2,6869	0	0,706	**3,3929**	Котельная 5.46	Зона действия
121.17 ж	3 жилых дома	ул. 21-я Амурская, 35, 35 к1, 37	ООО "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	5-1	33120	1,2983	0	0,3411	**1,6394**	Котельная 5.46	Зона действия
122.17 ж	Жилой дом	ул. 21-я Амурская, 25 к1	ООО "Стройбетон"	Ж3	12	ЦАО	5-1	16875	0,6615	0	0,1738	**0,8353**	Котельная 5.46	Зона действия
132.17 ж	Жилой дом с ПОН	ул. 10 лет Октября, 138 к2	ООО "СК "Трест-5"	Ж3	14	ЦАО	1-3	8675	0,417	0	0,0607	**0,4777**	ТЭЦ-5	выданные УП, Разрешение на строительство
164.17 ж	Жилой дом	ул. 4-я Любинская, 34б	ЖСК "Любинский"	Ж3	9	КАО	6-1	6487	0,26	0	0	**0,26**	КРК	Выданные УП, Разрешение на строительство
178.17 ж	2 жилых дома	ул. 21-я Амурская, 25 к3, к4	ООО "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	5-1	15500	0,6076	0	0,1597	**0,7673**	Котельная 5.46	Зона действия
281.17 ж	Жилой дом	ул. Серова, 18а	АО "Основа Холдинг"	Ж3	9	ЛАО	1-2	3658	0,182	0	0	**0,182**	ТЭЦ-2	выданные УП
282.17 ж	Жилой дом, ТУ1-ТУ4	ул. Сенная, 30	ООО "СК "Трест-5"	Ж3	23	ЦАО	4-1		0	0,1832	0,123	**0,3062**	ТЭЦ-5	выданные УП
283.17 ж	Жилой дом, ТУ2	ул. 28-я Северная, 22а	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЦАО	5-2	6290	0,2466	0	0,0648	**0,3114**	Котельная 5.43	данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
284.17 ж	Жилой дом	ул. Осоавиахимовска, 5 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЦАО	5-2	12565	0,4925	0	0,1294	**0,6219**	Котельная 5.43	Разрешение на строительство, Данные застройщика
285.17 ж	Жилой дом	ул. Малиновского, 23	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	САО	4-4	13274	0,5203	0	0,1367	**0,657**	Котельная "Феод"	Разрешение на строительство, Данные застройщика
286.17 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 139 к1	ООО "МТС недвижимость"	Ж3	12	САО	4-3	5646	0,2213	0	0,0582	**0,2795**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
287.17 ж	Жилой дом	б-р Кузьмина, 9 к1 стр	ООО "ДСК-3"	Ж3	13	КАО	6-2	5811	0,2278	0	0,0876	**0,3154**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
288.17 ж	Жилой дом	ул. Барнаульская, 1 стр	ДАиГ г. Омска	Ж3	10	ЦАО	5-4	12960	0,508	0	0,1954	**0,7034**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
289.17 ж	Жилой дом	ул. Кирова, 2 стр	ООО ИСК "ДомСтройОмск"	Ж3	16	ОАО	1-6	12778	0,5009	0	0,1708	**0,6717**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
290.17 ж	Жилой дом (ГВС)	ул. И. Мишина, 4 стр	Фонд "Жилище"	Ж3	9	ЛАО	3-4		0	0	0,1045	**0,1045**	Котельная 2.35	Выданные ТУ
521.17 о	Торгово - бытовой центр	ул. Степанца, 6 к1	ЗАО "Квадро-эм"	О	2	КАО	6-2	1586	0,0731	0,123	0,0036	**0,1997**	КРК	Действующие обязательства
522.17 о	Детский сад	ул. Ватутина, 22/2	КУОО "Омскоблстройзаказчик"	О	2	КАО	6-2	3840	0,2193	0,0657	0,0479	**0,3329**	КРК	Заявка на подключение
525.17 о	Деловой центр	ул. Степанца, 10/5	ИП Паршин В.Н.	О	5	КАО	6-2	4326	0,186	0	0	**0,186**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	выданные УП, Разрешение на строительство
549.17 о	Торговый комплекс (незавершенное строительство)	Пригородная, 15а	Суворов Т.А., Радыгина Т.А.	О	2	САО	2-1	1219	0,036	0	0	**0,036**	ТЭЦ-4	выданные УП, Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
552.17 о	Административное здание	ул. Красный путь, 36 к1	ООО "Мрия"	О	9	ЦАО	4-1	3543	0,1633	0,1307	0,0081	**0,3021**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
554.17 о	2 административных здания	ул. Волочаевская, 15и, ул. Тухачевского, 18 к1 стр	ООО "СТРОЙИНВЕСТ"	О	1	ЦАО	4-3	1290	0,0595	0,0476	0,003	**0,1101**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
556.17 о	Объекты Омской крепости	ул. Партизанская, 5а	АУ "Омская крепость"	О	1, 2	ЦАО	4-1	8356	0,4304	0,232	0	**0,6624**	ТЭЦ-5	выданные УП
563.17 о	Магазин	ул. Ватутина, ок 7в	ИП Лапутенко С.А.	О	2	КАО	6-2	1762	0,0812	0,065	0,0041	**0,1503**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
577.17 о	Детский сад	ул. 21-я Амурская, 41/2	ООО "Стройбетон"	О	2	ЦАО	5-1	4800	0,2741	0,0821	0,0274	**0,3836**	Котельная 5.46	Зона действия
580.17 о	Административное здание	ул. Фрунзе	Генрихсон А.С.	О	5	ЦАО	4-1	1515	0,0577	0,0462	0,0029	**0,1068**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
581.17 о	Учебный центр	пр-т Космический, 32б	ООО "Мейджер плюс"	О	1	ОАО	1-4	1380	0,0636	0,0509	0,0032	**0,1177**	ТЭЦ-5	Разрешение на строительство, Зона действия
585.17 о	Предприятие общественного питания	ул. Лукашевича, 8 стр	ООО "Сибирское бистро"	О	3	КАО	6-1	2592	0,207	0,0384	0,0667	**0,3121**	КРК	Действующие обязательства
586.17 о	Магазин промышленных товаров	ул. Конева	Шевцов О.В.	О	2	КАО	6-2	3777	0,1741	0,1394	0,0087	**0,3222**	КРК	Заявка на подключение
587.17 о	Здания с размещением досугового центра, аптеки и магазина	ул. Лукашевича, 14 стр	Коновалов Е.А., Ищенко В.В.	О	2	КАО	6-1	1483	0,0684	0,2196	0,0083	**0,2963**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
601.17 о	Административное здание	ул. 6-я Шинная	н/д (ранее Данные источника)	О	3	ОАО	1-7	4234	0,1952	0,1562	0,0097	**0,3611**	Котельная 3.14	Данные источника
777.17 о	Магазин промтоваров	ул. Масленникова, 26/1	ООО "Пуччини"	О	1	ЦАО	1-1	100	0,01	0	0,002	**0,012**	ТЭЦ-5	выданные УП
778.17 о	Склад-магазин (ЗП)	ул. Масленникова, 26	ИП Пучкова А.П.	О	1	ЦАО	1-1	97	0,006	0	0,002	**0,008**	ТЭЦ-5	выданные УП

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
779.17 о	Торговый комплекс (бывший мясной рынок)	ул. М. Жукова, 70а	ООО ТК "Казачья слобода"	О	1	ЦАО	4-2	4490	0,232	0,1	0,039	**0,371**	ТЭЦ-5	выданные УП
780.17 о	Детский сад	ул. Масленникова, 9	ЗАО ПКОП "Деловые встречи"	О	1	ЦАО	4-2	875	0,0476	0	0	**0,0476**	ТЭЦ-5	выданные УП
781.17 о	Автосалон	ул. Бульварная, 9	ООО "Лидер	О	2	ЦАО	1-1	973	0,0495	0	0,004	**0,0535**	ТЭЦ-5	выданные УП
782.17 о	Магазин ООО "Обувь России"	пр-т Космический, 17/7	ООО "Обувь России"	О	2	ОАО	1-4	573	0,0461	0,0272	0,016	**0,0893**	ТЭЦ-5	выданные УП
783.17 о	Салон красоты "Шарм"	ул. Набережная Тухачевского, 16	Сергеева Ю.В.	О	1	ЦАО	4-1		0	0,0507	0,0601	**0,1108**	ТЭЦ-5	выданные УП
784.17 о	АБК (помещение 5П)	пр-т Космический, 97а к4	Бочарова Т.Н.	О	2	ОАО	1-4		0	0	0,011	**0,011**	ТЭЦ-5	выданные УП
785.17 о	Крытый каток (дополнительная нагрузка)	ул. Бархатовой, 8б	БУДО г. Омска "СДЮСШОР №35"	О	2	САО	4-4		0,0665	0,0889	0,1348	**0,2902**	ТЭЦ-3	выданные УП
786.17 о	ГУ "СРЦН "Надежда"	ул. Сазонова, 199	БУ "ЦСАН "Надежда"	О	1	ЦАО	5-2		0	0,0176	0	**0,0176**	ТЭЦ-5	выданные УП
787.17 о	Офисное помещение	ул. 30-я Северная, 67	ИП Артеменко И.Н.	О	1	ЦАО	5-2	30	0,001058	0	0	**0,001058**	Котельная 5.24	Заявка на подключение
788.17 о	Торговый комплекс с рестораном и кафе	ул. С. Разина	ООО "Оскар"	О	2	ЦАО	4-2	530	0,0244	0,0361	0,0177	**0,0782**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
789.17 о	Офисное здание (вентиляция, ГВС)	ул. Лермонтова, 55	ООО "Трастинвест"	О	4	ЦАО	4-2			0,087	0,0021	**0,0891**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
790.17 о	Административное здание	ул. Сибирская, 55	ФЛ Зюлина А. Г.	О	2	КАО	7-2	101	0,004	0	0	**0,004**	Котельная 1.03	Заявка на подключение
791.17 о	Административное здание	ул. 2-я Казахстанская, 1	ИП Авдоян Р.Р.	О	1	КАО	12-2	1641	0,0991	0	0	**0,0991**	Котельная 1.04	Заявка на подключение
792.17 о	Магазин	ул. Семиреченская, 134	ООО "ВИКОМ"	О	1	КАО	12-2	620	0,02856	0	0	**0,02856**	Котельная 1.04	Заявка на подключение
793.17 о	Предприятие общественного питания	п. Береговой, ул. Иртышская, 12	Сахарчук С.В.	О	1	САО	13-1	616	0,0284	0	0	**0,0284**	Котельная 4.01	Заявка на подключение
794.17 о	Детский сад (вентиляция, ГВС)	пос Крутая Горка, 40 лет Победы, 3а	БДОУ "Детский сад №358"	О	2	ОАО	14-1		0	0,0676	0,063462	**0,131062**	Котельная 3.02	Письмо абонента

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
795.17 о	Административное здание с пристройкой	ул. 3-я Северная, 126	АО "Омский Агрегатный завод"	О	5	ЦАО	4-1	5589	0,1406	0,3114	0,040708	**0,492708**	Котельная 5.01	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
796.17 о	Детский сад	м-н Входной, 101 к2	ДАиГ г. Омска	О	2	ЛАО	12-3	2159	0,1233	0,0369	0,0123	**0,1725**	Котельная 2.34	Разрешение на строительство, Зона действия
901.17 п	Склад с АБК	пр-т Губкина, 5/2	АО "Рембыттехкомплект"	П	2	САО	10-1	1693	0,032	0	0	**0,032**	ТЭЦ-3	выданные УП
918.17 п	Производственные здания (увеличения теплопотребления)	пр-т К. Маркса, 41/6	Существующие производственные потребители	П		ЦАО	1-1		1,567	0,92	0	**2,487**	Котельная 5.07	Данные источника
929.17 п	Производственная база (АБК - вентиляция, ГВС)	ул. Толстого, 111	Омская дистанция пути филиал ОАО "РЖД"	П	2	ЛАО	3-7		0	0,0517	0,038	**0,0897**	ТЭЦ-2	выданные УП
930.17 п	Производственная база	ул. Толстого, 111	Омская дистанция пути филиал ОАО "РЖД"	П		ЛАО	3-7	3952	0,1316	0	0,2704	**0,402**	ТЭЦ-2	выданные УП
931.17 п	Цех бетонно-облицовочной плитки	ул. 10 лет Октября, 195 к2	ООО "Сибирский бетон"	П	1	ЦАО	1-8	695	0,0429	0	0	**0,0429**	ТЭЦ-5	выданные УП
932.17 п	Сушильно-раскройный цех (после реконструкции)	ул. 36-я Северная, 5а	ИП Кочкин С.Ю.	П	1	ЦАО	5-2	641	0,090216	0,02502	0	**0,115236**	Котельная 5.23	Заявка на подключение
933.17 п	Гараж, АБК	ул. 33-я Северная, 95	ИП Миракян С.К.	П	1	ЦАО	5-2	550	0,01821	0	0	**0,01821**	Котельная 5.23	Заявка на подключение
934.17 п	Производственное здание	ул. Новостройка, 18	ООО "Октябрь"	П	2	КАО	12-2	1569	0,0981	0	0	**0,0981**	Котельная 1.04	Заявка на подключение
935.17 п	Производственное здание	ул. Седова, 55	ФЛ Нестерова Г.П.	П	1	КАО	7-1	347	0,02509	0	0	**0,02509**	Котельная 1.05	Заявка на подключение
936.17 п	Производственное здание (доп. нагрузка)	ул. Транссибирская, 18	ОАО "Омский аэропорт"	П	1	КАО	7-1		0	0,2155	0	**0,2155**	Котельная 1.05	Заявка на подключение
937.17 п	Производственное здание	ул. 19-я Марьяновская, 40	ОАО "ОмскВодоканал"	П	1	ЛАО	3-6	669	0,0791	0,113	0	**0,1921**	Котельная 2.01	Заявка на подключение
							ИТОГО за 2017 год	***532421***	***23,569834***	***3,93262***	***6,19637***	***33,698824***		

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
2018 год														
091.18 ж	Жилая вставка	пр-т Мира, 60 - 62	н/д (ранее ООО "Меркурий")	Ж2	5	САО	2-1	480	0,0199	0	0,0049	**0,0248**	ТЭЦ-3	Зона действия
094.18 ж	Жилой дом	ул. Шукшина, 137 стр	ООО "КСМ "Сибирский железобетон"	Ж2	6	ЦАО	4-4	13320	0,5528	0	0,1372	**0,69**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
023.18 ж	Жилой дом	ул. Куйбышева, 113	ООО "Норматив-Инвест"	Ж3	9	ОАО	1-1	7489	0,2936	0	0,0771	**0,3707**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
027.18 ж	Жилой дом	ул. 10 лет Октября, 43/1 стр	ООО "ЗСЖБ-5"	Ж3	7	ЦАО	4-2	8580	0,3363	0	0,0884	**0,4247**	ТЭЦ-5	Зона действия
035.18 ж	Жилой дом	ул. Конева, 10 стр	ЗАО "ПИК-Западная Сибирь"	Ж3	9	КАО	6-2	26670	0,8614	0	0,3313	**1,1927**	КРК	Действующие обязательства
053.18 ж	Жилой дом (ГВС)	ул. Мишина, 8 стр	НК Фонд "Жилище"	Ж3	9	ЛАО	3-4		0	0	0,1801	**0,1801**	Котельная 2.35	Зона действия
059.18 ж	Жилой дом	пр-т Академика Королева, 3 к1 стр	ОАО "Омскнефтепроводстрой"	Ж3	9	САО	2-1	13895	0,5447	0	0,2095	**0,7542**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
066.18 ж	3 жилых дома	б-р Архитекторов, 1б, 1в, 1г	ООО "Строительные технологии"	Ж3	16	КАО	6-2	25344	0,9935	0	0,261	**1,2545**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
070.18 ж	Жилой дом	ул. Волховстроя, 23	ЖСК "Удачный"	Ж3	14	САО	4-4	13032	0,5109	0	0,1342	**0,6451**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
077.18 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 101 к1, 7 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	15	САО	4-3	15794	0,934	0	0,164	**1,098**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Данные застройщика
078.18 ж	Жилой дом, 1 очередь	ул. 3-я Любинская, 30/1 стр	ООО "СибПромСтрой"	Ж3	10	КАО	6-1	6048	0,2788	0,2232	0,0139	**0,5159**	КРК	Действующие обязательства
079.18 ж	2 жилых дома	ул. Перелета, 4 стр, 6 стр	ООО "Горпроект" (бывший Новосел)	Ж3	9	КАО	6-2	44170	1,7315	0	0,666	**2,3975**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
086.18 ж	2 жилых дома	ул. Архиепископа Сильвестра, 7, 9	НК Фонд "Жилище"	Ж3	9	ЛАО	3-4	17658	0,6922	0	0,1819	**0,8741**	Котельная 2.35	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
088.18 ж	2 жилых дома	ул. Багратиона, 25 стр, 27 стр	ООО "Инвестиционная строительная компания "Светлый берег"	Ж3	17	ЦАО	5-4	16568	0,6495	0	0,1707	**0,8202**	Котельная 5.23	Разрешение на строительство, Зона действия
092.18 ж	Жилой дом с ПОН	пр-т Академика Королева, 16 стр	ООО СК "Русмонтаж"	Ж3	17	САО	2-1	20176	0,7909	0	0,3042	**1,0951**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
096.18 ж	Жилой дом с ПОН и автостоянкой	ул. Масленникова, 58	ООО "Сибирская жилищная корпорация"	Ж3	17	ЦАО	1-1	23945	0,9386	0	0,2466	**1,1852**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
118.18 ж	Жилой дом	ул. Завертяева, 1 стр	ООО "Мегатранс"	Ж3	14	ЦАО	5-1	6300	0,247	0	0,0649	**0,3119**	Котельная 5.23	Зона действия
119.18 ж	Жилой дом	ул. Завертяева, 9 к25	Данные ДС г. Омска (ООО "Стройбетон)	Ж3	10	ЦАО	5-1	7258	0,2845	0	0,0748	**0,3593**	Котельная 5.46	Разрешение на строительство, Зона действия
131.18 ж	Жилой дом	ул. Масленникова, 23 стр	ООО "ССК "Металлургмаркет"	Ж3	12	ОАО	1-1	6335	0,2483	0	0,0653	**0,3136**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
133.18 ж	Жилой дом	ул. Биофабрика пос, 6 стр	ООО СМУ-7 Стройбетон "Амурское" (ранее ООО СМТ "Стройбетон")	Ж3	10	ЦАО	1-8	15508	0,6079	0	0,2338	**0,8417**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
138.18 ж	Жилой дом	ул. 3-я Енисейская, 28	ООО "СК "Атланты"	Ж3	16	КАО	6-2	21022	0,679	0	0,2611	**0,9401**	КРК	Действующие обязательства
140.18 ж	Жилой дом	пр-т Комарова, 11/1б	ЖСК "Комарова-13"	Ж3	9	КАО	6-2	12218	0,4789	0	0,1842	**0,6631**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
144.18 ж	Жилой дом	ул. 12 Декабря	ЖСК "На Ватутина"	Ж3	9	КАО	7-1	8856	0,489573	0,043852	0,149167	**0,682592**	Котельная 1.05	Заявка на подключение
146.18 ж	Жилой дом	ул. Граничная, 4 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16	КАО	7-1	5689	0,1838	0	0,041	**0,2248**	Котельная 1.38	данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
153.18 ж	Жилой дом	ул. Стороженко, 25 стр	Данные ДС г. Омска (ООО "Стройбетон)	Ж3	9	ЦАО	5-1	8458	0,3316	0	0,0871	**0,4187**	Котельная 5.46	Разрешение на строительство, Зона действия
161.18 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 103 к3, 4 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	15	САО	4-3	16642	1,004	0	0,1838	**1,1878**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Данные застройщика
177.18 ж	Жилой дом	ул. 21-я Амурская, 13 стр	ООО СМУ-5 Стройбетон "Восточное"	Ж3	10	ЦАО	5-1	18877	0,74	0	0,1944	**0,9344**	Котельная 5.46	Разрешение на строительство, Зона действия
179.18 ж	Жилой дом	2-й Амурский проезд, 4 к1, к2, к3, 12 стр	ООО СМУ-5 Стройбетон "Восточное"	Ж3	10	ЦАО	5-1	40720	1,5962	0	0,4194	**2,0156**	Котельная 5.46	Разрешение на строительство, Зона действия
186.18 ж	2 жилых дома	б-р Кузьмина, 9А стр, 9Б стр	ООО "Сибградстрой Инвест"	Ж3	18	КАО	6-2	18995	0,7446	0	0,2864	**1,031**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
291.18 ж	Жилой дом	ул. 1-я Затонская, 13а стр	ООО "МТС недвижимость"	Ж3	10	САО	4-3	5854	0,2295	0	0,0603	**0,2898**	ТЭЦ-5	Разрешение на сттроительство, Зона действия
292.18 ж	Жилой дом	ул. 2-я Поселковая, 10 стр	Попелышев А.В.	Ж3	18	САО	2-1	5670	0,2223	0	0,0584	**0,2807**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
293.18 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 105 к4, 10 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	12	САО	4-3	18906	1,046	0	0,18	**1,226**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Данные застройщика
294.18 ж	3 жилых дома	ул. Пригородная, 25, к3 стр, к4 стр, к5 стр	ИП Попов М.Т.	Ж3	15	САО	2-1	34572	1,3552	0	0,3561	**1,7113**	ТЭЦ-4	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
295.18 ж	Жилой дом	ул. Биофабрика пос, 14а стр	ООО СМУ-7 Стройбетон "Амурское" (ранее ООО СМТ "Стройбетон")	Ж3	10	ЦАО	1-8	4708	0,1846	0	0,071	**0,2556**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
296.18 ж	Жилой дом с ПОН	ул. 70 лет Октября, 3 стр	ОАО "Омскгражданпроект"	Ж3	16	КАО	6-2	9490	0,372	0	0,1431	**0,5151**	КРК	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
297.18 ж	Жилой дом с ПОН	ул. И. Мишина, 2 стр	НК Фонд "Жилище"	Ж3	17	ЛАО	3-4	13026	0,5106	0,2523	0,1922	**0,9551**	Котельная 3.14	Выданные ТУ
298.18 ж	Жилой дом	ул. И. Мишина, 5 стр	НК Фонд "Жилище"	Ж3	9	ЛАО	3-4	25255	0,99	0	0,2833	**1,2733**	Котельная 3.14	Выданные ТУ
299.18 ж	Жилой дом	ул. 21-я Амурская, 25	ООО "Стройбетон"	Ж3	12	ЦАО	5-1	16875	0,6615	0	0,1738	**0,8353**	Котельная 5.46	Зона действия
300.18 ж	Жилой дом	пр-т Космический, 14б к6	ООО "СМУ СБ "Космическое"	Ж3	10	ОАО	1-7	8864	0,3475	0	0,0913	**0,4388**	Котельная 3.05	Разрешение на строительство, Зона действия
504.18 о	Административное здание	ул. Малунцева, 34	ООО "АСКо-недвижимость"	О	5	САО	2-1	2450	0,1129	0,0904	0,0056	**0,2089**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
511.18 о	Административное здание	ул. 1-я Затонская, 2 стр	ООО "Восточное солнце"	О	5	САО	4-3	2015	0,0929	0,0744	0,0046	**0,1719**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
534.18 о	Магазин	ул. 4-я Транспортная	ООО "Домостроительная компания - 7"	О	2	ОАО	1-6	502	0,0191	0,0153	0,001	**0,0354**	Котельная 3.14	Разрешение на строительство, Зона действия
541.18 о	Торговый комплекс	ул. Лобкова, 6	ООО "ТК на Лобкова"	О	3	ЛАО	1-2	6408	0,2954	0,2365	0,0147	**0,5466**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
550.18 о	Магазин непродовольственных товаров первой необходимости	ул. 20 лет РККА, 183	Бодажкова Т.А.	О	2	ЦАО	1-8	2038	0,0776	0,0622	0,0039	**0,1437**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
557.18 о	Епархиального управление	ул. Коммунистическая, 45	Омская Епархия	О	2	ЦАО	4-1	4036	0,1861	0,1489	0,0093	**0,3443**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
565.18 о	Дилерский центр	ул. Волгоградская, 48 стр	ООО "Авто-Трейдинг"	О	4	КАО	6-1	4124	0,1901	0,1522	0,0095	**0,3518**	КРК	Разрешение на строительство, Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
571.18 о	Комплекс по обслуживанию автомобилей с автомойкой, СТО, магазином	ул. Новокирпичная	Расторгуева Е. Б.	О	3	ЛАО	3-3	725	0,0276	0,0221	0,0014	**0,0511**	Котельная 2.05	Разрешение на строительство, Зона действия
576.18 о	Торгово-развлекательный комплекс	ул. Завертяева, 28	н/д (ранее Ольшанский В.М., Павлова Н.М.)	О	3	ЦАО	5-1	4500	0,2075	0,1661	0,0104	**0,384**	Котельная 5.36	Зона действия
579.18 о	Офисное здание коммерческих организаций	ул. Набережная Тухачевского, 12	ООО "Партнер-Инвест"	О	9	ЦАО	4-1	2912	0,1342	0,1075	0,0067	**0,2484**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
592.18 о	Поликлиника на 1000 посещений в смену	ул. 70 лет Октября	КУОО "Омскоблстройзаказчик"	О	7	КАО	6-2	17818	1,0174	0,3047	0,1016	**1,4237**	КРК	Действующие обязательства
606.18 о	Детский сад	м-н Рябиновка	Данные ДС г. Омска (ранее ООО "Красный квадрат")	О	2	КАО	6-4	3200	0,151	0,0454	0,015	**0,2114**	Котельная "Рябиновка"	Зона действия
614.18 о	Административное здание	ул. Фрунзе, 72/2 стр	Геринг Г.Г.	О	3	ЦАО	4-1	1532	0,0706	0,0565	0,0035	**0,1306**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
617.18 о	Храмовый комплекс	пр-т Космический	Московский патриархат	О		ОАО	1-4	3645	0,168	0,1345	0,0084	**0,3109**	ТЭЦ-5	Зона действия
627.18 о	Объект дошкольного образования	ул. Талалихина	по данным ДС	О	2-3	КАО	12-2	3200	0,151	0,0454	0,015	**0,2114**	Котельная 1.04	Зона действия
628.18 о	Детский сад	ул. 12 Декабря	ЖСК "На Ватутина"	О	2	КАО	7-1	1051	0,06	0,0172	0,002429	**0,079629**	Котельная 1.05	Заявка на подключение
640.18 о	Административное здание	ул. Лермонтова, 34/6 к1	ООО "Офис Центр"	О	2	ЦАО	4-2	5083	0,2343	0,1876	0,0117	**0,4336**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
644.18 о	Торговый комплекс	ул. Лермонтова, ок 81	ООО "Тэн"	О		ЦАО	4-2	6834	0,2604	0,2084	0,013	**0,4818**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
672.18 о	Автоцентр	ул. Волгоградская - б-р Архитекторов	ООО "Барс-Резерв"	О	2	КАО	6-2	4724	0,2178	0,0322	0	**0,25**	КРК	Действующие обязательства, Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
797.18 о	Офисное здание	ул. Рокоссовского, 1/1	ООО "Агробизнес"	О	3, 5	КАО	6-1	1162	0,0536	0,0429	0,0027	**0,0992**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
798.18 о	Реконструкция здания "Саламандра" для размещения БУКОО "Музей им. Врубеля"	ул. Музейная, 4	КУОО "Омскоблстройзаказчик"	О	3	ЦАО	4-1		0	0,2596	0,0156	**0,2752**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
799.18 о	Спортивное ядро "Стадион"	ул. Масленникова, 144	ФГБОУ ВО "СибГУФК"	О		ЦАО	1-3	1910	0,1091	0,0327	0,0109	**0,1527**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
800.18 о	Гостиница	ул. Леконта, 8	ООО "СВС"	О	9	ЛАО	1-2	6386	0,2944	0,2576	0,0767	**0,6287**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
801.18 о	Реконструкция театра с пристройкой и надстройкой (доп к 0,481 Гкал/ч)	ул. Б. Хмельницкого, 236	КУОО "Омскоблстройзаказчик"	О	3	ОАО	1-1	3480	0,1643	0,0494	0,0164	**0,2301**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
802.18 о	Банкетный зал	ул. Лермонтова, 97/ул.8-я Линия, 94	Садвакасова Г.М.	О	2	ЦАО	4-2	1795	0,0684	0,048	0,0086	**0,125**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
803.18 о	Административно - торговый комплекс	ул. Бульварная, 7 стр	ООО "СМУ №1 "Трэйс"	О	15	ЦАО	1-1	15080	0,6952	0,5565	0,0347	**1,2864**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
804.18 о	Административное здание (вентиляция, ГВС)	ул. Орджоникидзе, 83 к1	Ильиных Е.Г.; Сафарян Т.А.	О	4	ЦАО	4-1		0	0,1926	0,0064	**0,199**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
805.18 о	Объекты Омской крепости	ул.Партизанская, 5	ООО "Капитал"	О		ЦАО	4-1	4374	0,1666	0,1334	0	**0,3**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
806.18 о	Спорткорпус (ремонтируемое здание) - доп. нагрузка	ул. Ленина, 48	ГОУ ВПО "Омская академия Министерства внутренних дел РФ"	О	2	ЦАО	1-2		0,041	0,0958	0	**0,1368**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
807.18 о	242 Учебный центр	пос Светлый, в/г №35	ФКП "УЗКС" МО РФ	О	1	ЛАО	8-1	5200	0,543	0	0,20125	**0,74425**	Котельная 2.04	Заявка на подключение
808.18 о	Филиал школы №110 (вентиляция, ГВС)	ул. Молодогвардейская, 6	БОУ СОШ №110	О	2	ЛАО	3-3		0	0,02994	0,0315	**0,06144**	Котельная 2.05	Заявка на подключение

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
809.18 о	Кафе	ул. Лукашевича	Хубулури Т.Д.	О	2	КАО	6-2	421	0,0194	0,0155	0,001	**0,0359**	КРК	Разрешение на строительство, Зона действия
810.18 о	Спортивный комплекс	ул. Завертяева (восточнее №27)	Коновалов Е.А.	О	3	ЦАО	5-1	1340	0,0618	0,0494	0,0031	**0,1143**	Котельная 5.36	Разрешение на строительство, Зона действия
811.18 о	Административное здание	ул. Мельничная (ок.№126/2)	Саркисян М.Г.	О	2	КАО	12-2	1122	0,0427	0,0342	0,0021	**0,079**	Котельная 1.04	Разрешение на строительство, Зона действия
812.18 о	Административное здание	ул. Мельничная (восточнее ул. 2-я Казахстанская, 1)	Абдуалинова А.А.	О	1	КАО	12-2	940	0,0358	0,0287	0,0018	**0,0663**	Котельная 1.04	Разрешение на строительство, Зона действия
813.18 о	Административно - торговый комплекс	ул. 5-я Северная, 200 стр	ООО "Торговый Двор "Восточный"	О	1	ЦАО	5-3	5734	0,2185	0,1749	0,0109	**0,4043**	Котельная 5.01	Разрешение на строительство, Зона действия
814.18 о	Диагностический медицинский центр	ул. Дианова (восточнее №7/1)	Корх Е.Ю.	О	2	КАО	6-1	1477	0,0563	0,045	0,0028	**0,1041**	КРК	Разрешение на строительство, Зона действия
908.18 п	Здание вспомогательного назначения	пр-т Губкина, 4	ОАО "ФСК ЕЭС"	П		САО	10-1	3123	0,104	0	0	**0,104**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
909.18 п	Административно-производственное здание №2	пр-т Губкина, 4	ОАО "ФСК ЕЭС"	П		САО	10-1	4048	0,1348	0	0	**0,1348**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
915.18 п	Производственная база	ул. 5-я Кордная, 65Б	ООО "Компания ОмСтрой - 2001"	П	1-2	ОАО	1-7	6166	0,2053	0,2695	0,0105	**0,4853**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
938.18 п	Ангар №2	ул. Калинина, 14	ОАО "Омскводоканал"	П		ЛАО	1-2	3820	0,1272	0	0	**0,1272**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
939.18 п	РММ участка строймеханизации (лит. ЦР, ЦР1)	ул. 10 лет Октября, 219 к2	Кочубей Е.П.	П		ЦАО	1-9	3000	0,0999	0,1311	0,0051	**0,2361**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
							ИТОГО за 2018год	***73064 2***	***30,598 373***	***5,0735 92***	***7,7056 46***	***43,37761 1***		
2019 год														

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
057.19 ж	Жилая застройка	ул. 14-я Чередовая, 1÷6 стр	ЖСК "Комфорт", ООО "Омский комбинат панельного домостроения"	Ж2	5	ЛАО	3-2	22596	0,775	0	0,1627	**0,9377**	ТЭЦ-2	Разрешение на строительство, Зона действия
111.19 ж	2 жилых дома	ул. Луговая, 35 стр, 35/1 стр	н/д (ранее ООО "Гранд - Бизнес Групп")	Ж2	3-4	ЛАО	3-6	6480	0,2223	0	0,0467	**0,269**	Котельная 2.02	Зона действия
301.19 ж	3 жилых дома	пр-т Менделеева, 44 к3, к4, к5 стр	ЖСК "Комфорт"	Ж2	5	САО	4-4	21695	0,9003	0	0,3463	**1,2466**	ТЭЦ-3	Разрешение на строительство
302.19 ж	Жилой дом	ул. 3-я Любинская, 28а стр	ООО "Любинская 3-26"	Ж2	5	КАО	6-1	4875	0,1672	0	0,0351	**0,2023**	КРК	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
303.19 ж	3 Казармы	пос Черемушки, в/г №14	МО РФ	Ж2		ЛАО	9-1	10265	0,426	0	0,20125	**0,62725**	Котельная 2.03	Заявка на подключение
304.19 ж	Жилой дом	м-н Береговой, ул. Иртышская	Семенов Е.В.	Ж2	3	САО	13-1	1673	0,0574	0	0,012	**0,0694**	Котельная 4.01	Разрешение на строительство, Зона действия
004.19 ж	Жилой дом	ул. Химиков, 28	ОАО "Омскнефтепроводстрой"	Ж3	9	САО	2-1	11543	0,4525	0	0,174	**0,6265**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
024.19 ж	Жилой дом с ПОН	ул. Биофабрика пос, 19 к1	ООО "Перспектива Плюс"	Ж3	10	ЦАО	1-8	20235	0,7932	0	0,3051	**1,0983**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
025.19 ж	Жилой дом	ул. Куйбышева, 113 к1	ООО "Норматив-Инвест"	Ж3	14	ОАО	1-1	6515	0,2554	0	0,0671	**0,3225**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
060.19 ж	Жилой дом	пр-т Менделеева, 46 стр	ЖСК "Малиновского-2012"	Ж3	14	САО	4-4	26145	1,0249	0	0,2693	**1,2942**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
105.19 ж	Жилой дом	ул. Ватутина, 13 стр	ЖСК "Диоген"	Ж3	16	КАО	6-2	10274	0,3319	0	0,074	**0,4059**	КРК	Разрешение на строительство, Зона действия
106.19 ж	Жилой дом	ул. Октябрьская	ООО «Деловое партнерство»	Ж3	9	ЦАО	4-1	9745	0,382	0	0,0863	**0,4683**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
109.19 ж	Жилой до с ПОН	ул. 70 лет Октября, 4 стр	институт "Омскгражданпроект"	Ж3	16	КАО	6-2	9494	0,3722	0	0,1431	**0,5153**	КРК	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
113.19 ж	2 жилых дома	ул. 1-я Красной Звезды, 8/1 стр, 8/2 стр	ООО "ПСК "Сибиряк"	Ж3	9	ЛАО	3-6	16406	0,6431	0	0,169	**0,8121**	Котельная 2.02	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
114.19 ж	2 жилых дома	пр-т Сибирский, 6 стр, 7 стр	ООО "Монтажстрой"	Ж3	10	ЛАО	3-4	20272	0,6548	0	0,146	**0,8008**	Котельная 2.35	Разрешение на строительство, Зона действия
147.19 ж	2 жилых дома	ул. Граничная, 11, 12 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	КАО	7-1	20874	0,6742	0	0,1503	**0,8245**	Котельная 1.38	данные застройщика
150.19 ж	Жилой дом	пр-т Космический, 20 к9 стр	ЖСК "Наш дом"	Ж3	9	ОАО	1-7	6899	0,2228	0	0,0497	**0,2725**	Котельная 3.05	Разрешение на строительство, Зона действия
158.19 ж	Жилой дом	ул. Пригородная, 15/1, 1 стр	ООО "Экострой"	Ж3		САО	2-1	17225	0,5564	0	0,124	**0,6804**	ТЭЦ-4	Заявка на подключение
162.19 ж	2 жилых дома	ул. Красный Путь, 103 к4, 11 стр, 101 к4, 12 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	12	САО	4-3	37812	2,092	0	0,36	**2,452**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Данные застройщика
163.19 ж	Жилой дом	ул. Красных орлов	ООО "Центр"	Ж3		ЦАО	4-2	5146	0,1662	0	0,0371	**0,2033**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
170.19 ж	Жилой дом	ул. 1-я Станционная (ок №108а)	ЗАО СНТ "Трест №7"	Ж3	9	ЛАО	3-3	5341	0,1725	0	0,0385	**0,211**	Котельная 3.13	Разрешение на строительство, Зона действия
197.19 ж	4 жилых дома	ул. 21-я Амурская, 16 стр, 18 стр	ООО "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	5-1	42526	1,3736	0	0,3062	**1,6798**	Котельная 5.46	Разрешение на строительство, Зона действия
305.19 ж	Жилой дом с подземной автостоянкой	ул. Кемеровская	ООО "СТРОЙИНВЕСТ"	Ж3		ЦАО	4-3	20460	0,6609	0	0,2542	**0,9151**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
306.19 ж	Жилой дом	ул. Граничная, 7 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16	КАО	7-1	5689	0,1838	0	0,041	**0,2248**	Котельная 1.38	данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
307.19 ж	2 жилых дома	ул. 24-я Северная, 8, 9 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10, 16	ЦАО	5-2	21396	0,6911	0	0,1541	**0,8452**	Котельная 5.43	данные застройщика
308.19 ж	Жилой дом (1 очередь)	ул. Рокоссовского, м-н №1, 7 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	КАО	6-1	5821	0,4419	0	0,104	**0,5459**	КРК	Заявка на подключение
309.19 ж	Жилой дом	пр-т Комарова, 15 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	15	КАО	6-2	15097	0,867	0	0,1567	**1,0237**	КРК	Данные застройщика
310.19 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 101 к3, 5 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	15	САО	4-3	13612	0,765	0	0,1483	**0,9133**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Данные застройщика
311.19 ж	Жилой дом	б-р Кузьмина, 10 стр	ООО "Сибградстрой Инвест"	Ж3	21	КАО	6-2	26173	1,026	0	0,2696	**1,2956**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
312.19 ж	Жилой дом с ПОН и автостоянкой	ул. Лермонтова, 6 стр	ООО "Новый пионер"	Ж3	16	ЦАО	4-2	11920	0,4673	0	0,1798	**0,6471**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
313.19 ж	Жилой дом	ул. Шебалдина, 3 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16	ЦАО	1-3	14852	0,5822	0	0,1072	**0,6894**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, данные застройщика
314.19 ж	Жилой дом	ул. Долгирева, 5 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16	САО	4-4	15616	0,5044	0	0,1169	**0,6213**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Данные застройщика
315.19 ж	2 жилых дома	ул. Ватутина, 7 стр, 8 стр	ООО "Горпроект"	Ж3	16	КАО	6-2	23744	0,7669	0	0,171	**0,9379**	КРК	Действующие обязательства
316.19 ж	Жилой дом с ПОН	ул. 4-я Островская, 43 стр	ООО "СК "Атланты"	Ж3	16	КАО	6-2	9728	0,3813	0	0,1002	**0,4815**	КРК	Действующие обязательства
317.19 ж	Жилой дом	ул. Ватутина	ООО "УКС АСК"	Ж3	17	КАО	6-2	11192	0,3615	0	0,139	**0,5005**	КРК	Действующие обязательства
318.19 ж	Жилой дом	ул. Талалихина, 22 к1 стр	ООО "Новый дом"	Ж3	10	КАО	7-2	7982	0,3129	0	0,1203	**0,4332**	Котельная 1.04	Заявка на подключение
319.19 ж	Жилой дом	пр-т Комарова, с-в от №13	ЖСК "Комарова-13"	Ж3	16	КАО	6-2	17328	0,5597	0	0,1248	**0,6845**	КРК	Разрешение на строительство, Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
320.19 ж	Жилой дом	Комбинатский пер, 2	ЖСК "Химик"	Ж3	9	САО	2-1	3950	0,1276	0	0,0284	**0,156**	ТЭЦ-3	Разрешение на строительство, Зона действия
366.19 ж	Жилой дом с ПОН и автостоянкой	55 м южнее здания по ул. Волочаевская, 9в	ООО "Альтернатива"	Ж3		ЦАО	4-3	16204	0,5234	0,3302	0,2451	**1,0987**	ТЭЦ-5	Договор на подключение
515.19 о	Торгово-сервисный центр	ул. 3-я Кордная	ИП Лысенок Л.Н.	О	2	ОАО	1-5	2185	0,0832	0,0666	0,0042	**0,154**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
516.19 о	Торгово-выставочный комплекс с гостиницей	ул. Жукова, 154/1 стр	ООО "Апарт-отель "Маршал"	О	15	ЦАО	1-1	19960	0,7605	0,6088	0,1007	**1,47**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
530.19 о	Многоуровневая парковка	м-н "Кристалл-2"	ООО "Горпроект"	О	3	КАО	6-2	20950	0,7982	1,1974	0	**1,9956**	КРК	Действующие обязательства
539.19 о	Детский сад	ул. 22-я Рабочая, 80 (территория школы)	ДАиГ г. Омска	О	3	ОАО	1-6	4230	0,1997	0,0601	0,0346	**0,2944**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
543.19 о	Гостиничный комплекс	пр-т Мира, 1 к1	ООО "Л-Финанс"	О	10	САО	4-3	34486	1,3139	1,1498	0,3422	**2,8059**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
559.19 о	Административное здание и офисы иных организаций	пр-т Космический, 53а	ООО "Обувь России"	О	2	ОАО	1-4	652	0,0248	0,0199	0,0012	**0,0459**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
560.19 о	Розничо-мелкооптовый рынок, офисы, холодильники	ул. Волгоградская (рядом с №36)	ИП Касаткин А.В.	О		КАО	6-1	1716	0,0654	0,0523	0,0033	**0,121**	КРК	Действующие обязательства
566.19 о	Служебное здание	ул. Дмитриева, ок 10	ФСБ России Управление по Омской области	О		КАО	6-2	5224	0,199	0,1593	0,0099	**0,3682**	КРК	Заявка на подключение
578.19 о	Торгово-офисное здание	ул. Кирова (в 160 м от №12)	ООО "ШиКон"	О		ОАО	1-6	3408	0,1298	0,1039	0,0065	**0,2402**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
589.19 о	Продовольственный магазин	ул. Дианова - ул. Фугенфирова	ИП Смелков И.В.	О		КАО	6-1	2650	0,101	0,0808	0,005	**0,1868**	КРК	Действующие обязательства
605.19 о	Школа на 1100 мест	ул. 21-я Амурская	данные ДС г. Омска	О		ЦАО	5-1	19450	0,918	0,2762	0,0914	**1,2856**	Котельная 5.46	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
609.19 о	Реконструкция БУЗОО ГДКБ№3, 2 оч, прачечная	ул. Энергетиков, 15а	КУОО "Омскоблстройзаказчик"	О	1	САО	2-1		0,108	0,072	0	**0,18**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
616.19 о	Офисное здание	ул. Съездовская - ул. Театральная	ЗАО "СТА - Маркетинг"	О		ЦАО	4-2	1548	0,059	0,0472	0,0029	**0,1091**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
625.19 о	Детская спортивная школа картинга	ул. Коттеджная (102 м южнее ул. 4-я Любинская, 22)	Грачева Э.В.	О	2	КАО	6-1	465	0,0177	0,0142	0,0009	**0,0328**	КРК	Разрешение на строительство
638.19 о	Административное здание	ул. Андрианова (ок №5)	ООО "Декор-Сервис"	О		САО	2-1	3896	0,1484	0,1188	0,0074	**0,2746**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
639.19 о	Административное здание	ул. Бударина, 3б	ООО СК "Новострой"	О		ЦАО	4-1	3498	0,1333	0,1067	0,0066	**0,2466**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
641.19 о	Торговый комплекс	по ул. Гусарова - ул. Рабиновича	ООО "Ре - Прима"	О		ЦАО	4-1	4785	0,1823	0,1459	0,0091	**0,3373**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
680.19 о	Горнолыжный комплекс	ул. Андрианова, 3 к2	ООО "ВЕГАС"	О		САО	2-1	12166	0,4635	0,3711	0,0231	**0,8577**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
696.19 о	Административное здание	пр-т Мира (ок №5/5)	ООО "НПО "Мостовик"	О	4	САО	2-1	8887	0,3386	0,2711	0,0169	**0,6266**	ТЭЦ-3	Разрешение на строительство, Зона действия
711.19 о	Учебно-административный комплекс	пр-т Мира, 5а	ФГБОУ ВПО "СибАДИ"	О		САО	2-1	2978	0,1135	0,0908	0,0057	**0,21**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
815.19 о	Дошкольное учреждение	ул. пос. Биофабрика	ДАиГ г. Омска	О		ЦАО	1-8	7300	0,3446	0,1037	0,0978	**0,5461**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
816.19 о	Спортзал	ул. Серова (ок 19/2)	Кирбабина Л.Г.	О	2	ЛАО	1-2	536	0,0204	0,1293	0,0216	**0,1713**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
817.19 о	Кафе	ул. Королева (17м ю-з №1)	ООО "ЮСП Девелопмент"	О		САО	2-1	227	0,0086	0,08	0,0143	**0,1029**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
818.19 о	Многоэтажный гараж	ул. Блюхера	ООО "Современные строительные технологии"	О	2	САО	2-1	3675	0,14	0,21	0	**0,35**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
819.19 о	Плавательный бассейн ОмГТУ	пр-т Мира, 11 стр	ФГБОУ ВПО "Омский государственный технический университет"	О	3	САО	2-1	1491	0,0704	0,1712	0,0357	**0,2773**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
820.19 о	Торговый комплекс	ул. Куйбышева угол ул. Звездова, 29 к1/99	Галынская А.Ю.	О		ЦАО	4-2	9392	0,3578	0,2865	0,0178	**0,6621**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
821.19 о	Автоцентр BMW	ул. Конева, 31/1	ООО Омский автоцентр "Титан"	О	3	КАО	6-3	6399	0,2438	0,805	0,0422	**1,091**	КРК	Действующие обязательства
822.19 о	Торговый центр	б-р Архитекторов (ок №5/1)	ООО "Регион"	О	2	КАО	6-2	1494	0,0569	0,0456	0,0028	**0,1053**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Разрешение на строительство, Зона действия
942.19 п	Кузовной цех, склады, цех прочей продукции	ул. 20-я Линия, 65	ООО "Автотехник"	П		ЦАО	1-3	14812	0,4932	0,6473	0,0252	**1,1657**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
943.19 п	Проходная, производственные помещения	ул. 10 лет Октября, 166	ООО "Медраф"	П		ЦАО	1-3	7395	0,2463	0,3232	0,0126	**0,5821**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
944.19 п	Производственный корпус, гараж	60 м ЮВ от здания по ул. 1-я Индустриальная, 4	ООО "Тобол"	П		ОАО	1-5	3100	0,106	0,279	0	**0,385**	ТЭЦ-5	Договор на подключение
						ИТОГО за 2019 год		***77401 0***	***29,802 6***	***8,4239***	***6,6196 5***	***44,84615***		
2020 год														
127.20 ж	3 жилых дома м-на "Старгород"	ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная	ООО "КСМ "Сибирский железобетон"	Ж2	3-5	ЦАО	4-4	30294	1,0391	0	0,2181	**1,2572**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
134.20 ж	2 жилых дома	ул. 4-я Солнечная, 18 стр, 20 стр	ИП Паршин В.Н.	Ж2	3	КАО	6-4	2246	0,077	0	0,0296	**0,1066**	КРК	Действующие обязательства
321.20 ж	Жилой дом	ул. 3-я Любинская (60м от №17), 1 стр	ООО "Строительные системы"	Ж2	5	КАО	6-1	9839	0,3375	0	0,0708	**0,4083**	КРК	Действующие обязательства
126.20 ж	2 жилых дома	ул. Перелета, 3 стр, 4 стр	ООО "Красноярская Промышленная Компания"	Ж3	16	КАО	6-2	34516	1,1149	0	0,4288	**1,5437**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
135.20 ж	Жилая застройка, 1 очередь	ул. Рокоссовского, м-н №1	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10, 16	КАО	6-1	57218	1,8481	0	0,412	**2,2601**	КРК	Данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
180.20 ж	Жилой дом	ул. Орловского	ООО "Стройсервис"	Ж3	17	ЦАО	1-2	13685	0,442	0	0,17	**0,612**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
188.20 ж	Жилой дом	ул. Куйбышева - ул. Потанина - ул. 4-я Линия - ул. Бульварная	ООО "ОМХАС-квартал"	Ж3		ОАО	1-1	18510	0,5979	0	0,1333	**0,7312**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
192.20 ж	Жилой дом	ул. Волгоградская (100 м ю-в ул. Дианова, 31/2)	ООО"Горпроект"	Ж3		КАО	6-1	25920	0,8372	0	0,322	**1,1592**	КРК	Действующие обязательства
194.20 ж	6 жилых дома	ул. Граничная, 2, 5, 8, 9, 10, 13 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10, 16	КАО	7-1	45612	1,4733	0	0,3284	**1,8017**	Котельная 1.38	Данные застройщика
198.20 ж	Жилая застройка	ул. Малиновского - ул. С. Тюленина - пр-т Королева	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3		САО	4-4	108038	3,4896	0	0,7779	**4,2675**	Котельная "Феод"	Данные застройщика
199.20 ж	Жилой дом	б-р Кузьмина, 15 стр	ООО "Сибградстрой Инвест"	Ж3		КАО	6-2	33742	1,0899	0	0,2429	**1,3328**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства
322.20 ж	Жилой дом	ул. 4-я Марьяновская, 4а стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЛАО	3-6	15384	0,6727	0	0,1169	**0,7896**	Котельная 2.02	Разрешение на строительство, Данные застройщика
323.20 ж	Жилой дом	ул. 24-я Северная, 7 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЦАО	5-2	12647	0,4085	0	0,0911	**0,4996**	Котельная 5.43	Разрешение на строительство, Данные застройщика
324.20 ж	Жилой дом	ул. Малиновского, 23 к1	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	САО	4-4	8583	0,2772	0	0,0618	**0,339**	Котельная "Феод"	Разрешение на строительство, Данные застройщика
325.20 ж	Жилой дом	ул. 36-я Северная, 5/1	ИП Юсупова О.А.	Ж3		ЦАО	5-2	11566	0,453377	0	0,1152	**0,568577**	Котельная 5.24	выданные ТУ, Разрешение на строительство
326.20 ж	Жилая вставка с ПОН	ул. Омская, ок. 125	ООО СП "Реконструкция"	Ж3		ЦАО	4-2	3914	0,1264	0	0,0486	**0,175**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
327.20 ж	Жилой дом м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 2.3	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	9724	0,3812	0	0,1466	**0,5278**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
328.20 ж	Жилой дом м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 3.2	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	9895	0,3879	0	0,1492	**0,5371**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
329.20 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 105Б, 15/2 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	17	САО	4-3	6545	0,338	0	0,0825	**0,4205**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Данные застройщика, Разрешение на строительство
330.20 ж	Жилой комплекс "Аврора"	ул. Подгорная, 19	ООО "ГЕОторг"	Ж3		ЦАО	4-2	121843	3,9355	0	0,8773	**4,8128**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
331.20 ж	Жилой дом, 2 очередь	ул. 3-я Любинская, 30/1 стр	ООО "СибПромСтрой"	Ж3	10	КАО	6-1	8956	0,3412	0,2732	0,017	**0,6314**	КРК	Действующие обязательства
545.20 о	Торгово - развлекательный комплекс	ул. Крупской, 9 к3	н/д (ранее ООО "Олимп")	О	4	КАО	6-2	13200	0,5029	0,4026	0,0251	**0,9306**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Заявка на подключение
568.20 о	Административно - торговое здание	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	О	2	КАО	7-1	2650	0,101	0,0808	0,005	**0,1868**	Котельная 1.05	Зона действия
588.20 о	Торговый комплекс	ул. Дианова,12	Кондратьев Д.Ю.	О		КАО	6-1	1368	0,0521	0,0417	0,0026	**0,0964**	КРК	Действующие обязательства
607.20 о	Гостиничный комплекс	ул. Лобкова – ул. Труда	ООО СК "Авангард"	О		ЛАО	1-2	18300	0,6972	0,5582	0,0348	**1,2902**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
611.20 о	Школа на 1200 мест	м-н Прибрежный	Данные ДС г. Омска (ранее ООО "Бизнес-Партнер")	О	4	КАО	6-2	15560	0,7344	0,221	0,0731	**1,0285**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Зона действия
618.20 о	Школа, детский сад	ул. Красный путь	н/и (ранее ООО "Серебряный берег")	О	2, 4	САО	4-3	11670	0,5508	0,1657	0,0548	**0,7713**	ТЭЦ-5	Данные ДС, зона действия
626.20 о	Спортивно-оздоровительный комплекс с АБК	ул. Перелета, ок 1	ООО "Спарта"	О	4	КАО	6-2	7550	0,2877	0,2303	0,0143	**0,5323**	КРК	Заявка на подключение
634.20 о	Объект дошкольного образования	по ул. 1-я Станционная	Данные ДС г. Омска	О	2	ЛАО	3-3	3200	0,151	0,0454	0,015	**0,2114**	Котельная 3.13	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
636.20 о	Детский сад	ул. Осоавиахимовская, 185/1	АО "ЗСЖБ-6"	О	2	ЦАО	5-2	6053	0,2857	0,086	0,0284	**0,4001**	Котельная 5.43	Разрешение на строительство, Данные застройщика
656.20 о	Школа	пр-т Космический		О		ОАО	1-4	15560	0,7344	0,221	0,0731	**1,0285**	Котельная 3.05	Зона действия
669.20 о	Пристройка к зданию	ул. Ильинская, 9	ГУЗ ОО "Клинический диагностический центр"	О		ЦАО	4-2	4870	0,1855	0,1485	0,0093	**0,3433**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
752.20 о	Торговый центр	ул. Лукашевича	ООО "Олимп"	О		КАО	6-1	50000	1,905	1,525	0,095	**3,525**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Заявка на подключение
823.20 о	Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение	в 222 м юго-восточнее здания по ул. 4-я Челюскинцев, 2в	ДАиГ	О		ЦАО	5-4	7370	0,315	0,0945	0,016875	**0,426375**	Котельная 5.23	Выданные ТУ
824.20 о	Детский сад	ул. Граничная - 12 Декабря	АО "ЗСЖБ-6"	О		КАО	7-1	5000	0,236	0,071	0,0235	**0,3305**	Котельная 1.38	данные застройщика
825.20 о	Реконструкция незавершенного строительством объекта с пристроем	ул. Комарова (ок 13 к1)	Омский областной суд	О		КАО	6-2	14440	0,5502	0,4404	0,0274	**1,018**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
826.20 о	Пристройка к КДЦ "Маяковский"	ул. Красный путь, 4	ООО "Культурно-досуговый центр "Маяковский"	О	1	ЦАО	4-1	3780	0,144	0,1153	0,0072	**0,2665**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
827.20 о	Крытое ФОС (Хоккейная академия "Авангард")	пр-т Мира (южнее здания №1а)	ООО "Газпром инвестгазификация"	О	5	САО	4-3	17400	0,6629	0,5307	0,0331	**1,2267**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
828.20 о	Детский сад	ул. Лисицкого	ДАиГ г. Омска	О		КАО	6-1	4715	0,2225	0,067	0,0222	**0,3117**	КРК	Действующие обязательства
829.20 о	Общеобразовательная школа	м-н Рябиновка	Данные ДС г. Омска (ранее ООО "Красный квадрат")	О	4	КАО	6-4	13360	0,6306	0,1897	0,0628	**0,8831**	Котельная "Рябиновка"	Зона действия
							ИТОГО за 2020 год		***80472 3***	***28,617 377***	***5,508***	***5,4635 75***	***39,58895 2***		
2021 год														
108.21 ж	10 жилых дома (ГП 2-11)	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	Ж2	5	КАО	7-1	24287	0,833	0	0,1749	**1,0079**	Котельная 1.05	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
141.21 ж	Жилой дом	ул. Мельничная, ок 89/2	н/д (ранее Запрос ДАиГ)	Ж2	5	КАО	7-2	5600	0,1921	0	0,0403	**0,2324**	Котельная 1.04	Зона действия
142.21 ж	2 жилых дома (ГП 1, 14)	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	Ж2	5	КАО	7-1	10869	0,3728	0	0,0783	**0,4511**	Котельная 1.05	Зона действия
195.21 ж	Жилая застройка	м-н Загородный	н/д (ранее от ДАиГ)	Ж2		ЦАО	5-6	25000	0,8575	0	0,18	**1,0375**	Котельная 5.02	Зона действия
065.21 ж	2 жилых дома	ул. Перелета, 11 стр, 12 стр	ООО "Красноярская Промышленная Компания"	Ж3	16	КАО	6-2	24720	0,7985	0	0,178	**0,9765**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
143.21 ж	2 жилых дома с ПОН (ГП 12, 13)	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	Ж3	6	КАО	7-1	20624	0,6662	0	0,1485	**0,8147**	Котельная 1.05	Зона действия
145.21 ж	Жилой дом с ПОН	пр-т Комарова, 19 стр	ООО "Сибириада"	Ж3	16	КАО	6-2	11270	0,364	0	0,14	**0,504**	КРК	Действующие обязательства
154.21 ж	Жилая застройка	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООО "Заказчик - Трест №4")	Ж3	13	ЦАО	5-1	46665	1,5073	0	0,336	**1,8433**	Котельная 5.23	Зона действия
155.21 ж	Жилой дом	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООО "Заказчик - Трест №4")	Ж3	13, 15	ЦАО	5-1	13985	0,4517	0	0,1007	**0,5524**	Котельная 5.23	Зона действия
166.21 ж	Жилой дом с ПОН	ул. Конева - ул. 3-я Енисейская	ООО "СК "Атланты"	Ж3	16	КАО	6-2	16174	0,5224	0	0,1165	**0,6389**	КРК	Действующие обязательства
173.21 ж	Жилой дом	ул. 11-я Ремесленная, 25 стр	н/д (ранее ООО ПКФ "СМУ1 КПД")	Ж3	10	ЦАО	5-3	5781	0,1867	0	0,0416	**0,2283**	Котельная 5.01	Зона действия
174.21 ж	2 жилых дома	ул. Завертяева, 2 стр, 3 стр	н/д (ранее ООО "Мегатранс")	Ж3	14	ЦАО	5-1	15322	0,4949	0	0,1103	**0,6052**	Котельная 5.23	Зона действия
189.21 ж	Жилой дом	ул. Голика, 2	ООО "Трастинвест"	Ж3		ЦАО	4-1	19362	0,6254	0	0,1394	**0,7648**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
202.21 ж	Жилая застройка	ул. 3-я Енисейская - ул. Конева	н/д (ранее ООО "Сибстрой")	Ж3		КАО	6-2	47490	1,5339	0	0,3419	**1,8758**	КРК	Зона действия
203.21 ж	2 жилых дома	ул. 1-я Красной Звезды, 7/1 стр, 7/2 стр	ООО "ЗСЖБ-5"	Ж3	9	ЛАО	3-6	37544	1,2127	0	0,2703	**1,483**	Котельная 2.02	Зона действия
204.21 ж	2 жилых дома	ул. Спортивная, 1, 2 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16	КАО	6-1	10597	0,81	0	0,2006	**1,0106**	Котельная 2.10	Зона действия
207.21 ж	Жилой жом	ул. Яковлева, 107 стр	н/д (ранее ТСЖ "Дом на Тарской")	Ж3	12	ЦАО	4-1	33926	1,0958	0	0,2443	**1,3401**	Котельная 5.01	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
332.21 ж	Жилой дом м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 2.4	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	11802	0,3812	0	0,1466	**0,5278**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
333.21 ж	Жилой дом м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 2.2	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	11802	0,3812	0	0,1466	**0,5278**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
334.21 ж	2 жилых дома (1 очередь)	ул. Рокоссовского, м-н №1, 1, 6 стр	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	16, 10	КАО	6-1	11120	0,858	0	0,208	**1,066**	КРК	Заявка на подключение
335.21 ж	Жилой дом	ул. 2-я Поселковая (ж/к "Академический)	ООО "Архимед"	Ж3		САО	2-1	12605	0,4071	0	0,0908	**0,4979**	ТЭЦ-3	Заявка на подключение
336.21 ж	Жилой дом	ул. Красный Путь, 105Б, 15/1 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	17	САО	4-3	11098	0,589	0	0,1396	**0,7286**	ТЭЦ-5	Данные застройщика
337.21 ж	Жилой дом	пр-т Комарова, 13 стр	ОО СК "Трест №4"	Ж3	15	КАО	6-2	11864	0,585	0	0,14	**0,725**	КРК	Данные застройщика
338.21 ж	Жилой дом	ул. 23-я Линия, 67а	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЦАО	1-3	4351	0,3506	0	0,0905	**0,4411**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
339.21 ж	Жилой дом	ул. Пархоменко, 25 стр (2 очередь)	ЖСК "Пархоменко"	Ж3	18	ОАО	1-4	22245	0,7185	0	0,3354	**1,0539**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
340.21 ж	Жилой дом	ул. Пригородная, 17 стр	ИП Попов М.Т.	Ж3		САО	2-1	25010	0,8078	0	0,1801	**0,9879**	ТЭЦ-4	Действующие обязательства
341.21 ж	Жилой дом	ул. Звездова, 127	ООО "Сибирское подворье"	Ж3	16	ЦАО	1-3	15762	0,5091	0	0,1958	**0,7049**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
342.21 ж	Жилой дом с ПОН	б-р Кузьмина, 9В стр	ООО "Сибградстрой Инвест"	Ж3	18	КАО	6-2	14604	0,4717	0	0,1051	**0,5768**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства
343.21 ж	Жилой дом	ул. Лазо - ул. 4-я Линия	ООО "Масленникова - 72"	Ж3		ОАО	1-1	4236	0,1368	0	0,0305	**0,1673**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
344.21 ж	Жилой дом	ул. Жукова - ул. Красных Зорь	ООО "Партнер - Сервис плюс"	Ж3		ЦАО	4-2	6090	0,1967	0	0,0438	**0,2405**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
345.21 ж	Жилой дом	ул. Ипподромная - ул. Б. Хмельницкого - ул. 1-я Транспортная - ул. 5-я Линия, 3стр	ООО ДСК "Стройбетон"	Ж3		ОАО	1-4	8168	0,2638	0	0,0588	**0,3226**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
346.21 ж	Жилой дом	ул. Кутузова, 26	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10	ЛАО	3-6	11220	0,761	0	0,15404	**0,91504**	Котельная 2.02	Заявка на подключение, Данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
583.21 о	Торгово-офисный центр	ул. Бударина, 3	ЗАО "Неострой"	О		ЦАО	4-1	7640	0,2911	0,233	0,0145	**0,5386**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
591.21 о	Культурно-досуговый комплекс с подземной парковкой	ул. Туполева	ООО "Каремак"	О	3	КАО	6-2	2733	0,1041	0,0834	0,0052	**0,1927**	КРК	Действующие обязательства
595.21 о	Детский сад	по ул. Мельничная	н/д (ранее Запрос ДАиГ)	О	2	КАО	7-2	3080	0,1454	0,0437	0,0145	**0,2036**	Котельная 1.04	Зона действия
598.21 о	Школа на 500 мест	ул. Архиепископа Сильвестра - ул. Светловская (квартал "Б")	н/д (ранее НК Фонд "Жилище")	О	4	ЛАО	3-4	10195	0,4812	0,1448	0,0479	**0,6739**	Котельная 2.35	Зона действия
602.21 о	Магазины товаров первой необходимости	ул. Завертяева	н/д (ранее Корх Е.Ю., Сошкина Т.В.)	О		ЦАО	5-1	8200	0,3124	0,2501	0,0156	**0,5781**	Котельная 5.46	Зона действия
604.21 о	Объект дошкольного образования	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООО "Заказчик - Трест №4")	О	3	ЦАО	5-1	3650	0,1723	0,0518	0,0172	**0,2413**	Котельная 5.23	Зона действия
615.21 о	Административное здание	ул. Кемеровская, в 40 м относительно здания №12а	ООО ПФ "Лес Сибири"	О		ЦАО	4-3	19062	0,7263	0,5814	0,0362	**1,3439**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
619.21 о	Школа, детский сад - ясли, 1 очередь	ул. Рокоссовского, м-н №1	АО "ЗСЖБ-6"	О	1	КАО	6-1	3800	0,1794	0,054	0,0179	**0,2513**	КРК	Зона действия
620.21 о	Кафе	ул. Дианова (около №11)	ООО "Марьям плюс"	О		КАО	6-1	1410	0,0537	0,12	0,0188	**0,1925**	КРК	Действующие обязательства
621.21 о	Пристройка под размещение административных помещений	ул. Дианова, 23	Мелоян Г.В.	О	2	КАО	6-1	1368	0,0521	0,0417	0,0026	**0,0964**	КРК	Действующие обязательства
624.21 о	Пристройка к жилому дому	ул. 70 лет Октября, 14/1	ИП Чугальский А. В.	О		КАО	6-2	6834	0,2604	0,2084	0,013	**0,4818**	КРК	Действующие обязательства
653.21 о	Здание общественного назначения	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	О	2	КАО	7-1	1540	0,0587	0,047	0,0029	**0,1086**	Котельная 1.05	Зона действия
658.21 о	Гостиница	ул. Мишина - пр-т Сибирский (квартал "Б")	н/д (ранее Запрос ДАиГ)	О	2-3	ЛАО	3-4	5400	0,2057	0,1647	0,0103	**0,3807**	Котельная 3.14	Зона действия
660.21 о	Детский сад, Общеобразовательная школа	ул. Завертяева	по данным ДС	О		ЦАО	5-1	24000	1,1328	0,3408	0,1128	**1,5864**	Котельная 5.46	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
662.21 о	Объекты здравоохранения (поликлиника)	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О		ЦАО	5-1	10000	0,472	0,142	0,047	**0,661**	Котельная 5.46	Зона действия
663.21 о	Супермаркет	пр-т Мира - ул. Химиков	ЗАО "ТС-Эстейт"	О		САО	2-1	4785	0,1823	0,1459	0,0091	**0,3373**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
674.21 о	КДЦ с залом на 600 мест	пос. Светлый, в/г №35	н/д (ранее Данные источника)	О		ЛАО	8-1	3025	0,1153	0,0923	0,0057	**0,2133**	Котельная 2.04	Зона действия
675.21 о	Объекты общественного назначения	2-й Амурский проезд	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О		ЦАО	5-1	14840	0,5654	0,4526	0,0282	**1,0462**	Котельная 5.46	Зона действия
679.21 о	Пристройка к КДЦ "Кристалл"	пр-т Мира,19	ООО "Музыка и кино"	О		САО	2-1	1425	0,0543	0,0435	0,0027	**0,1005**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
681.21 о	Торгово-офисное здание	пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	ООО "Магазин - 544"	О		САО	2-1	9566	0,3645	0,2918	0,0182	**0,6745**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
682.21 о	Офисное здание с жилыми апартаментами	ул. Булатова	ООО "Стройматериалы - 99"	О	9	ЦАО	4-1	15748	0,6	0,525	0,1563	**1,2813**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
830.21 о	Кафе	ул. Декабристов (в 80 м от здания №91)	ООО "ЮСП Девелопмент"	О		ЦАО	4-2	3389	0,1291	0,1034	0,0323	**0,2648**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
831.21 о	Торгово - офисный комплекс	ул. Маяковского	ООО СК "СтройПрогресс"	О		ЦАО	4-2	2324	0,0885	0,0709	0,0044	**0,1638**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
832.21 о	Пристройка к зданию	ул. Степная, 73	ООО "Горпроект"	О	5	ЦАО	4-2	4813	0,1834	0,1468	0,0091	**0,3393**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
833.21 о	Торгово-офисное здание	ул. Декабристов - ул.10 лет Октября	ООО "КФ "Гранит"	О		ЦАО	4-2	2050	0,0781	0,0625	0,0039	**0,1445**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
834.21 о	Торговый комплекс	ул. Конева (в 160м ю-в от №30/3)	ООО "ОмскАгро"	О		КАО	6-2	8284	0,3156	0,2527	0,0157	**0,584**	КРК	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
835.21 о	Бизнес-центр	ул. Мостоотряд	ООО "Омскстройторг"	О	1	КАО	6-1	1104	0,0421	0,0337	0,0021	**0,0779**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Разрешение на строительство, Зона действия
836.21 о	Культурно - досуговый комплекс	ул. Дианова (западнее от №12/2)	ЗАО "Мекомстрой"	О	1	КАО	6-1	1454	0,0554	0,0443	0,0028	**0,1025**	КРК	Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
919.21 п	Завод ячеистого бетона	ул. Комбинатская - ул. Коммунальная	н/д (ранее ЗАО Основа Холдинг ГУЗР Омской области)	П		САО	2-1	14000	0,4662	0,6118	0,0238	**1,1018**	ТЭЦ-3	Зона действия
920.21 п	Производственный объект с административным корпусом	пр-т Губкина	н/д (ранее по данным ДАиГ)	П		САО	10-1	17000	0,5661	0,7429	0,0289	**1,3379**	ТЭЦ-3	Зона действия
921.21 п	Административно - производственное здание (кузнечно - прессовый цех)	около зданий по ул. 10 лет Октября, 219, к2	н/д (ранее ООО "АРТОМ")	П		ЦАО	1-9	12347	0,4112	0,5396	0,021	**0,9718**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
						ИТОГО за 2021 год		***776259***	***28,8075***	***6,6665***	***5,64784***	***41,12184***		
2022 год														
159.22 ж	3 жилых дома м-на "Старгород"	ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная	ООО "КСМ "Сибирский железобетон"	Ж2	3-5	ЦАО	4-4	30294	1,0391	0	0,2181	**1,2572**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
171.22 ж	Жилой дом	пр-т Сибирский	н/д (ранее БУУСО Нежинский центр)	Ж2	5	ЛАО	3-4	11400	0,391	0	0,0821	**0,4731**	Котельная 3.14	Зона действия
348.22 ж	Жилая застройка	ул. Новостройка	данные ДС г. Омска	Ж2		КАО	12-2	12900	0,4167	0	0,0929	**0,5096**	Котельная 1.04	Зона действия
098.22 ж	Жилой дом, 3 очередь	ул. Масленникова - 4-я Линия	н/и (ранее ООО "Гранит")	Ж3		ОАО	4-2	11465	0,3176	0	0,0825	**0,4001**	ТЭЦ-5	Зона действия
100.22 ж	Жилой дом	ул. Биофабрика пос (в 37 м восточнее №22)	ООО ДСК "Стройбетон"	Ж3	10	ЦАО	1-8	44944	1,2449	0	0,4788	**1,7237**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
156.22 ж	Жилая застройка	м-н Чередовой	н/д (ранее от ДАиГ)	Ж3		ЛАО	3-2	34790	1,1237	0	0,2505	**1,3742**	ТЭЦ-2	Зона действия
160.22 ж	Жилой дом	ул. Потанина - ул. Маршала Жукова	ООО "Межрегиональная инвестиционная корпорация"	Ж3	10	ЦАО	1-1	3645	0,101	0	0,0262	**0,1272**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
167.22 ж	Жилой дом с ПОН (ГП 15)	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	Ж3	6	КАО	7-1	11250	0,3634	0	0,081	**0,4444**	Котельная 1.05	Зона действия
168.22 ж	2 жилых дома с ПОН (ГП16, 17)	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	Ж3	7	КАО	7-1	23995	0,775	0	0,1728	**0,9478**	Котельная 1.05	Зона действия
175.22 ж	Жилая застройка	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООО "СК "ЗЖБИ №7", ООО Сибстройомонтаж")	Ж3		ЦАО	5-1	131000	4,2313	0	0,9432	**5,1745**	Котельная 5.23	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
176.22 ж	Жилая застройка	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООО "Заказчик - Трест №4")	Ж3	12, 14	ЦАО	5-1	45675	1,4753	0	0,3289	**1,8042**	Котельная 5.23	Зона действия
190.22 ж	Жилой дом	ул. 5-я Северная - ул. Красный пахарь	н/д (ранее КЭЧ СибВО ФГУП ПРП Минобороны)	Ж3		ЦАО	5-3	6640	0,2145	0	0,0478	**0,2623**	ТЭЦ-5	Зона действия
193.22 ж	Жилая застройка	ул. Талалихина - ул. 5-я Кировская - ул. Перова	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	Ж3		КАО	7-2	20400	0,5651	0	0,1469	**0,712**	Котельная 1.04	Зона действия
205.22 ж	Жилая застройка	ул. В. Бисяриной - пр-т Сибирский (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-Сити")	Ж3		ЛАО	3-4	84676	2,735	0	0,6097	**3,3447**	Котельная 2.35	Зона действия
208.22 ж	Жилая застройка	в 50 м южнее здания по пр-ту Академика Королева, 32	ООО СК "Заполярстрой"	Ж3		САО	4-4	13455	0,3727	0	0,0969	**0,4696**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
349.22 ж	2 жилых дома с ПОН и автопарковкой	ул.Масленникова, стр 1, 2 отн-но №41	ЗАО "Основа Холдинг"	Ж3		ОАО	4-2	24465	0,6777	0	0,1761	**0,8538**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
350.22 ж	Жилая вставка	ул. Яковлева - ул. Добровольского	ООО "Российский союз ветеранов Афганистана Омская региональная организация"	Ж3		ЦАО	4-1	7135	0,1976	0	0,076	**0,2736**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
351.22 ж	Жилой дом	ул. Пархоменко, ок №10	ООО "Компания ОмСтрой 2001"	Ж3		ОАО	1-4	8098	0,2243	0	0,0583	**0,2826**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
352.22 ж	Жилая застройка	ул. 70 лет Октября, 5, 6 стр	институт "Омскгражданпроект"	Ж3		КАО	6-2	76896	2,4837	0	1,1198	**3,6035**	КРК	Действующие обязательства
353.22 ж	3 жилых дома	ул. 3-я Енисейская - б-р Архитекторов - ул. Дмитриева, 4/1 стр, 7/1 стр, 8/1 стр	ООО "СК "Волна"	Ж3	17	КАО	6-2	46440	1,5	0	0,3344	**1,8344**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Разрешение на строительство, Зона действия
506.22 о	Административно-торговый комплекс	пр-т Мира, 73 стр	ООО "Дом-1"	О		САО	2-1	6418	0,2092	0,1675	0,0103	**0,387**	ТЭЦ-4	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
548.22 о	Административно - гостиничный комплекс	ул. Пригородная (ок 3/1)	ООО "СФ "Трест №6"	О		САО	2-1	4539	0,148	0,1185	0,0493	**0,3158**	ТЭЦ-4	Действующие обязательства, Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
643.22 о	Торгово - развлекательный комплекс	ул. Маршала Жукова - бульвар Мартынова	н/д (ранее ООО ТПФ "Рубин")	О	4	ЦАО	4-2	7660	0,2918	0,2336	0,0146	**0,54**	ТЭЦ-5	Зона действия
650.22 о	Детский сад на 240 мест	ул. 12 Декабря - ул. Транссибирская	н/д (ранее ООО "ЗЖБИ-5")	О	3	КАО	7-1	5175	0,2443	0,0735	0,0243	**0,3421**	Котельная 1.05	Зона действия
655.22 о	Объект дошкольного образования	ул. Светловская - ул. Архиепископа Сильвестра (квартал "В")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	О	2	ЛАО	3-4	3200	0,151	0,0454	0,015	**0,2114**	Котельная 2.35	Зона действия
667.22 о	Многоэтажный гаражно-офисный комплекс	ул. 5-я Северная	ГСК "Центральный"	О		ЦАО	5-3	3061	0,1166	0,0934		**0,21**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
668.22 о	Административное здание	ул. Орджоникидзе (в 45м ю-в отн-но №34)	Павлов Д.Б.	О		ЦАО	4-1	9156	0,3488	0,2793	0,0174	**0,6455**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
670.22 о	Офисное здание	ул. Рокоссовского, м-н №1	АО "ЗСЖБ-6"	О	3, 5	КАО	6-1	11290	0,3681	0,2947	0,0181	**0,6809**	КРК	Зона действия
671.22 о	Торгово - развлекательный комплекс, 1 очередь	ул. Рокоссовского, м-н №1	АО "ЗСЖБ-6"	О	3	КАО	6-1	12978	0,4231	0,3387	0,0208	**0,7826**	КРК	Зона действия
677.22 о	Объекты общественного назначения	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О		ЦАО	5-1	30000	1,143	0,915	0,057	**2,115**	Котельная 5.23	Зона действия
685.22 о	Административный центр с торгово - развлекательным комплексом	б-р Архитекторов	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		КАО	6-4	40000	1,524	1,22	0,076	**2,82**	КРК	Зона действия
837.22 о	Многофункциональный комплекс с гостиницей "Hilton"	ул. Интернациональная, 29	ООО "Луч"	О		ЦАО	4-1	19974	0,761	0,8057	0,2398	**1,8065**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
838.22 о	Реконструкция (расширение) производственного корпуса (доп к 0,297 Гкал/ч)	ул. Магистральная, 33	БУЗОО "Центр крови"	О		САО	2-1	2006	0,0764	0,0612	0,0038	**0,1414**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
839.22 о	Торговый корпус МУП Первомайский рынок	ул. 20 Партсъезда, 35	ООО "Форма"	О		САО	4-4	3200	0,1043	0,0835	0,0051	**0,1929**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства
840.22 о	надстройка 5 - 9 этажей над существующим зданием	ул. Химиков, 8	ЗАО СФ "Трест №6"	О	9	САО	2-1	2990	0,0975	0,078	0,0048	**0,1803**	ТЭЦ-3	Действующие обязательства

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
841.22 о	Главный учебный корпус	ул. Фрунзе, 6	ГОУ ОГУ им. Достоевского	О		ЦАО	4-1	4475	0,1459	0,1168	0,0072	**0,2699**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство
842.22 о	Офисное здание	ул. Тарская, 8	ООО "ХК Акция"	О		ЦАО	4-1	9404	0,3066	0,2454	0,015	**0,567**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
843.22 о	Гостиница для хоккейного клуба "Авангард"	ул. Съездовская	ООО "Стройматериалы - 99"	О		ЦАО	4-2	9815	0,32	0,28	0,0833	**0,6833**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
844.22 о	Многоэтажная автопарковка с офисными помещениями	ул. Щетинкина, 6	Гук С.В.	О		ЦАО	4-1	7550	0,2877	0,2303	0	**0,518**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
924.22 п	Увеличение теплопотребления на промобъектах	Красный пер	Промобъекты	П		ЛАО	3-7		3,9	0	0	**3,9**	Котельная 2.11	Данные источника
							ИТОГО за 2022 год	***84245 4***	***31,416 9***	***5,6805***	***6,0847***	***43,1821***		
2023-2027 годы														
093.27 ж	4 жилых дома	м-н Академический, ул. Красный Путь, ок 163	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3		САО	4-3	73800	2,0443	0	0,5314	**2,5757**	ТЭЦ-3	Данные застройщика, Зона действия
149.27 ж	Жилые дома	ул. Светловская (квартал "Г")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	Ж3		ЛАО	3-3	118170	3,2733	0	0,8508	**4,1241**	Котельная 2.35	Зона действия
165.27 ж	Жилая застройка	м-н"Садовый" №13	ЗАО "Стройинвестомск"	Ж3		КАО	6-2	75300	2,0858	0	0,5422	**2,628**	КРК	Действующие обязательства
181.27 ж	Жилая застройка	м-н Чередовой	н/д (ранее от ДАиГ)	Ж3		ЛАО	3-2	207900	5,7588	0	1,4969	**7,2557**	Котельная 2.10	Зона действия
184.27 ж	Жилые дома, 2, 3, 4 очередь	пр-т Академика Королева	н/и (ранее ОАО "Омскнефтепроводстрой")	Ж3	14, 16	САО	2-1	51480	1,426	0	0,3707	**1,7967**	ТЭЦ-3	Зона действия
185.27 ж	4 жилых дома	б-р Кузьмина, 11, 12, 13, 14 стр	ООО "Сибградстрой Инвест"	Ж3		КАО	6-2	148775	4,1211	0	1,0712	**5,1923**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства
200.27 ж	Жилая застройка	м-н Прибрежный	н/д (ранее данные ДАиГ)	Ж3		КАО	6-2	46080	1,2764	0	0,3318	**1,6082**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
201.27 ж	Жилая застройка, 2 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3		КАО	6-1	102643	2,8432	0	0,739	**3,5822**	КРК	Зона действия
209.27 ж	Жилая застройка	ул. Заозерная - ул. Королева - ул. Тюленина - ул. Лаптева	н/и (ранее ООО СК "РусМонтаж")	Ж3		САО	2-1	51710	1,4324	0	0,3723	**1,8047**	ТЭЦ-3	Зона действия
210.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - ул. Красный Пахарь - ул. 16-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	Ж3		ЦАО	5-3	46330	1,2833	0	0,3336	**1,6169**	ТЭЦ-5	Зона действия
211.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	4-1	75000	2,0775	0	0,54	**2,6175**	ТЭЦ-5	Зона действия
212.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев	н/д (ранее ООО ПКФ СМУ-1 КПД)	Ж3		ЦАО	4-1	50000	1,385	0	0,36	**1,745**	ТЭЦ-5	Зона действия
213.27 ж	Жилой комплекс	б-р Архитекторов - ул. Волгоградская	ООО "Строй-Арт"	Ж3		КАО	6-4	131146	3,6327	0	0,9443	**4,577**	КРК	Действующие обязательства
214.27 ж	3 жилых дома	ул. Конева, стр. 3/1, 3/2, 3/3	ЗАО "Алмазинвест"	Ж3		КАО	6-2	51565	1,4284	0	0,5494	**1,9778**	КРК	Действующие обязательства
216.27 ж	Жилая застройка	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	Ж3		ЦАО	5-1	159000	4,4043	0	1,1448	**5,5491**	Котельная 5.23	Зона действия
220.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	Ж3		ЦАО	5-3	60000	1,662	0	0,432	**2,094**	ТЭЦ-5	Зона действия
221.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	Ж3		ЦАО	5-3	55000	1,5235	0	0,396	**1,9195**	ТЭЦ-5	Зона действия
222.27 ж	Жилой дом	ул. Конева, 4/5 стр	ООО "ВАР" (ранее ЗАО "Алмазинвест")	Ж3	9	КАО	6-2	21538	0,5966	0	0,2295	**0,8261**	КРК	Действующие обязательства
224.27 ж	Жилая застройка	б-р Космонавтов	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		КАО	6-1	18500	0,5125	0	0,1332	**0,6457**	КРК	Зона действия
227.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	н/д (ранее ООО НПО "Мостовик")	Ж3		САО	2-1	62370	1,7276	0	0,4491	**2,1767**	ТЭЦ-3	Зона действия
230.27 ж	Жилая застройка, 3 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3		КАО	6-1	83410	2,3105	0	0,6006	**2,9111**	КРК	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
231.27 ж	2 жилых дома, 3 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 20	КАО	6-1	30090	0,9809	0,7853	0,0481	**1,8143**	КРК	Зона действия
238.27 ж	Жилая застройка	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	Ж3		ЦАО	5-1	216000	5,9832	0	1,5552	**7,5384**	Котельная 5.46	Зона действия
243.27 ж	7 жилых домов, 4 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 20	КАО	6-1	111769	3,6437	2,9172	0,1788	**6,7397**	КРК	Зона действия
244.27 ж	4 жилых жома, 5 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 25	КАО	6-1	70302	1,9474	0	0,5062	**2,4536**	КРК	Зона действия
246.27 ж	Жилая застройка	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	Ж3		КАО	6-4	262318	7,2662	0	1,8887	**9,1549**	КРК	Зона действия
248.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	1-3	140000	3,878	0	1,008	**4,886**	ТЭЦ-5	Зона действия
249.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	1-3	59060	1,636	0	0,4252	**2,0612**	ТЭЦ-5	Зона действия
250.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная -ул. Челюскинцев	ООО ПКФ СМУ-1 КПД (по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	4-1	61000	1,6897	0	0,4392	**2,1289**	ТЭЦ-5	Зона действия
252.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	5-2	30000	0,831	0	0,216	**1,047**	ТЭЦ-5	Зона действия
254.27 ж	6 жилых домов, 6 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 25	КАО	6-1	66291	2,1611	1,7302	0,1061	**3,9974**	КРК	Зона действия
256.27 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	н/д (ранее ООО НПО "Мостовик")	Ж3		САО	2-1	31400	0,8698	0	0,2261	**1,0959**	ТЭЦ-3	Зона действия
354.27 ж	Жилой комплекс	ул. 4-я Линия, 109	ООО "Транспортные технологии"	Ж3		ОАО	4-2	49244	1,3641	0	0,3546	**1,7187**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
355.27 ж	4 жилых дома м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 4.1, 5.1, 5.2, 5.3	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	64888	1,7974	0	0,9783	**2,7757**	ТЭЦ-5	Данные застройщика
356.27 ж	4 жилых дома м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 3.4, 2.6, 1.3, 6.1	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	58390	1,6174	0	0,8803	**2,4977**	ТЭЦ-5	Данные застройщика

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
357.27 ж	2 жилых дома	ул. 4-я Транспортная, ок 3, 1 стр, 2 стр	ООО "Фин-Авто"	Ж3		ОАО	1-1	33882	0,9385	0	0,244	**1,1825**	ТЭЦ-2	Действующие обязательства
358.27 ж	Жилая застройка	пр-т Академика Королева - ул. Березовая	Фонд "Жилище"	Ж3		САО	4-4	67630	1,8734	0	0,4869	**2,3603**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
359.27 ж	Жилая застройка	ул. Барнаульская - ул. 11-я Ремесленная	АО "ЗСЖБ-6"	Ж3	10, 16	ЦАО	5-3	91175	2,5255	0	0,9713	**3,4968**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Данные застройщика, Разрешение на строительство
360.27 ж	Жилая застройка	пр-т Комарова	институт "Омскгражданпроект"	Ж3		КАО	6-2	76399	2,1163	0	0,814	**2,9303**	КРК	Действующие обязательства
361.27 ж	Жилая застройка	м-н "Волгоградский"	ООО "Стайл"	Ж3		КАО	6-2	49200	1,3628	0	0,3542	**1,717**	КРК	Действующие обязательства
362.27 ж	Жилая застройка	б-р Архитекторов - ул. Волгоградская, 5 стр	ООО "Строй-Арт"	Ж3		КАО	6-2	45422	1,2582	0	0,327	**1,5852**	КРК	Действующие обязательства
363.27 ж	Жилая застройка	ул. 2-я Тюкалинская	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	Ж3		КАО	6-2	28440	0,7878	0	0,2048	**0,9926**	КРК	Зона действия
623.27 о	Детский сад	м-н"Садовый" №13	ЗАО "Стройинвестомск"	О		КАО	6-2	6378	0,2596	0,0778	0,0261	**0,3635**	КРК	Действующие обязательства
632.27 о	Детский сад	ул. Светловская (квартал "Г")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	О	2	ЛАО	3-3	2170	0,0883	0,0265	0,0089	**0,1237**	Котельная 2.35	Зона действия
633.27 о	Гараж на 300 мест	ул. Светловская (квартал "Г")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	О		ЛАО	3-3	4725	0,154	0,1233	0	**0,2773**	Котельная 2.35	Зона действия
642.27 о	Склад продовольственных и непродовольственных товаров	ул. 3-я Молодежная, 15	АО "Тандер"	О		ОАО	1-7	33950	1,1068	0,8861	0	**1,9929**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
646.27 о	Общественная застройка	м-н 13-й Садовый	н/д (ранее ЗАО ПИК "Регион")	О		КАО	6-2	10250	0,3342	0,2675	0,0164	**0,6181**	КРК	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
647.27 о	Спортивно-оздоровительный комплекс с АБК	пр-т Комарова, 13 к1	БУ г. Омска "Спортивный город"	О		КАО	6-2	8843	0,2883	0,2308	0,0141	**0,5332**	КРК	Заявка на подключение
661.27 о	Объекты дошкольного и школьного образования	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О	2	ЦАО	5-1	26000	1,0582	0,3172	0,1066	**1,482**	Котельная 5.46	Зона действия
665.27 о	Торговый комплекс	пр-т Королева - ул. Малиновского	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		САО	4-4	7800	0,2543	0,2036	0,0125	**0,4704**	ТЭЦ-3	Зона действия
666.27 о	Торгово - развлекательный центр	ул. Масленникова - ул. Б. Хмельницкого	ООО "Кедр"	О	5	ОАО	1-3	20189	0,6582	0,5269	0,0323	**1,2174**	ТЭЦ-5	Разрешение на строительство, Зона действия
673.27 о	Общественно - деловой комплекс с гостиницей и оздоровительным центром	ул. Суворова	ООО Строй-реммонтаж, ООО "ОмскКит" (по данным ДАиГ)	О		КАО	7-1	21406	0,6978	0,5587	0,0342	**1,2907**	Котельная 1.23	Разрешение на строительство, Зона действия
678.27 о	Объекты школьного и дошкольного образования	м-н Чередовой	н/д (ранее от ДАиГ)	О		ЛАО	3-2	26000	1,0582	0,3172	0,1066	**1,482**	ТЭЦ-2	Зона действия
686.27 о	Объекты коммерческого назначения, 2 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О		КАО	6-1	4190	0,1366	0,1094	0,0067	**0,2527**	КРК	Зона действия
693.27 о	Объекты общественного назначения	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О		ЦАО	5-1	36560	1,1919	0,9542	0,0585	**2,2046**	Котельная 5.23	Зона действия
695.27 о	Административное здание, Торговый комплекс	ул. Химиков	н/д (ООО ПКФ "Профит")	О		САО	10-1	9600	0,313	0,2506	0,0154	**0,579**	ТЭЦ-3	Зона действия
697.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - ул. Красный Пахарь - ул. 16-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	О		ЦАО	5-3	7500	0,2445	0,1958	0,012	**0,4523**	ТЭЦ-5	Зона действия
698.27 о	Магазины, 4 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	3200	0,1043	0,0835	0,0051	**0,1929**	КРК	Зона действия
702.27 о	Школа, детский сад - ясли, 2 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	4, 2	КАО	6-1	10450	0,4253	0,1275	0,0428	**0,5956**	КРК	Зона действия
703.27 о	Поликлиника, спортзал с бассейном, 3 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	до 4	КАО	6-1	6000	0,2442	0,0732	0,0246	**0,342**	КРК	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
704.27 о	Объект клубного типа, 3 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	до 4	КАО	6-1	3400	0,1108	0,0887	0,0054	**0,2049**	КРК	Зона действия
705.27 о	2 детских сада, 8 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	10400	0,4233	0,1269	0,0426	**0,5928**	КРК	Заявка на подключение
706.27 о	Общественные здания	ул. 3-я Енисейская - ул. Конева	н/д (ранее ООО "Сибстрой")	О		КАО	6-3	10000	0,326	0,261	0,016	**0,603**	КРК	Зона действия
708.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-1	37000	1,2062	0,9657	0,0592	**2,2311**	Котельная 5.01	Зона действия
710.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	н/д (ранее ООО НПО "Мостовик")	О		САО	2-1	15000	0,489	0,3915	0,024	**0,9045**	ТЭЦ-3	Зона действия
712.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-1	20000	0,814	0,244	0,082	**1,14**	ТЭЦ-5	Зона действия
714.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-1	49500	1,6137	1,292	0,0792	**2,9849**	ТЭЦ-5	Зона действия
715.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев	н/д (ранее ООО ПКФ СМУ-1 КПД)	О		ЦАО	4-1	12500	0,4075	0,3263	0,02	**0,7538**	ТЭЦ-5	Зона действия
718.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая	н/д (ранее ООО "МТС-сервис")	О		ЦАО	4-1	18000	0,7326	0,2196	0,0738	**1,026**	ТЭЦ-5	Зона действия
720.27 о	Школа, 4 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	4	КАО	6-1	13600	0,5535	0,1659	0,0558	**0,7752**	КРК	Зона действия
722.27 о	Амбулаторно-поликлинический объект	ул. В. Бисяриной (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-Сити")	О	4	ЛАО	3-4	3633	0,1479	0,0443	0,0149	**0,2071**	Котельная 2.35	Зона действия
724.27 о	Торговый комплекс	ул. Нефтезаводская, 32д	н/д (ранее ОАО "АЛПИ")	О		САО	2-1	4200	0,1369	0,1096	0,0067	**0,2532**	ТЭЦ-3	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
726.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	О		ЦАО	5-3	3200	0,1302	0,039	0,0131	**0,1823**	ТЭЦ-5	Зона действия
727.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная	н/д (ранее ООО "ОМХАС - квартал")	О		ОАО	1-1	18000	0,5868	0,4698	0,0288	**1,0854**	ТЭЦ-5	Зона действия
729.27 о	Спортивный городок	по ул. Завертяева	н/д (ранее ООКС УВД Омской области)	О		ЦАО	5-1	18450	0,6015	0,4815	0,0295	**1,1125**	Котельная 5.21	Зона действия
735.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	О		КАО	6-4	19710	0,8022	0,2405	0,0808	**1,1235**	КРК	Зона действия
738.27 о	Общественно - деловой комплекс	по ул.Кондратюка	н/д (ранее ООО "Авалон")	О		КАО	6-4	25950	0,846	0,6773	0,0415	**1,5648**	КРК	Зона действия
739.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая	н/д (ранее ООО "Стройрезерв")	О		САО	2-1	12600	0,4108	0,3289	0,0202	**0,7599**	ТЭЦ-3	Зона действия
740.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	1-3	23500	0,9565	0,2867	0,0964	**1,3396**	ТЭЦ-5	Зона действия
742.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	1-3	16000	0,5216	0,4176	0,0256	**0,9648**	ТЭЦ-5	Зона действия
743.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная -ул. Челюскинцев	ООО ПКФ СМУ-1 КПД (по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-1	8500	0,2771	0,2219	0,0136	**0,5126**	ТЭЦ-5	Зона действия
744.27 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная -ул. Челюскинцев	ООО ПКФ СМУ-1 КПД (по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-1	18500	0,753	0,2257	0,0759	**1,0546**	ТЭЦ-5	Зона действия
747.27 о	ОДЗ, 5 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	1	КАО	6-1	5250	0,1712	0,137	0,0084	**0,3166**	КРК	Заявка на подключение
748.27 о	Школа, 6 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	4-2	КАО	6-1	16240	0,661	0,1981	0,0666	**0,9257**	КРК	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
756.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	5-2	8100	0,2641	0,2114	0,013	**0,4885**	ТЭЦ-5	Зона действия
758.27 о	Общественно - деловая часть в жилом квартале	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	О		КАО	6-4	52508	1,7118	1,3705	0,084	**3,1663**	КРК	Зона действия
762.27 о	Торгово - развлекательный комплекс	ул. Лукашевича - б-р Зеленый	ООО НПО "Мостовик"	О		КАО	6-1	7820	0,2549	0,2041	0,0125	**0,4715**	ТЭЦ-3 (ЛБИ)	Действующие обязательства
764.27 о	Детский сад-ясли, 5 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	3700	0,1506	0,0451	0,0152	**0,2109**	КРК	Зона действия
772.27 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 11-я Ремесленная - ул. 2-я Береговая	н/д (ранее ООО "СМУ"Партнер-Сервис Плюс")	О		ЦАО	4-1	14250	0,4646	0,3719	0,0228	**0,8593**	ТЭЦ-5	Зона действия
845.27 о	Детский сад	ул. Красный Путь	ООО "Территория"	О	2	САО	4-3	6676	0,2717	0	0,1466	**0,4183**	ТЭЦ-5	Данные застройщика
846.27 о	Многопрофильный медицинский центр	ул. Потанина, 111	ООО "Здоровье"	О		ОАО	1-1	19060	0,6214	0,4975	0,0305	**1,1494**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение
847.27 о	Гостиница (апарт-отель)	ул. Некрасова	АО "Бизнес-технология"	О		ЦАО	4-1	24062	0,7844	0,8131	0,2219	**1,8194**	ТЭЦ-5	Заявка на подключение, Разрешение на строительство
848.27 о	Административный комплекс	ул. 70 лет Октября, 9 к4 стр	институт "Омскгражданпроект"	О	16	КАО	6-2	13150	0,4287	0,3432	0,021	**0,7929**	КРК	Действующие обязательства
928.27 п	Рыбный цех	ул. 10 лет Октября вблизи строения №219 А, корп.2	н/д (ранее ГУЗР Омской области)	П		ЦАО	1-9	17000	0,5661	0,7429	0,0289	**1,3379**	ТЭЦ-5	Зона действия
ИТОГО за период 2023-2027 годы								***41272 87***	***121,14 89***	***23,321 7***	***26,731***	***171,2016***		
2028-2032 годы														
364.32 ж	Жилая застройка	ул. Коттеджная	ООО "Красный квадрат"	Ж2		КАО	6-4	522090	15,3494	0	3,759	**19,1084**	КРК	Заявка на подключение
191.32 ж	Общежитие для студентов	относительно общежития №2 по ул. Маяковского, 4	ОмГУПС	Ж3		ЦАО	1-1	7100	0,1967	0	0,0757	**0,2724**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
206.32 ж	Жилая застройка	ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-сити)	Ж3		ЛАО	3-4	98000	2,7146	0	0,7056	**3,4202**	Котельная 2.35	Зона действия
217.32 ж	Жилая застройка	м-н Чередовой	н/д (ранее от ДАиГ)	Ж3		ЛАО	3-2	207900	5,7588	0	1,4969	**7,2557**	Котельная 2.10	Зона действия
228.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая	н/д (ранее ООО "МТС-сервис")	Ж3		ЦАО	4-1	54000	1,4958	0	0,3888	**1,8846**	ТЭЦ-5	Зона действия
232.32 ж	Жилая застройка	ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	Ж3		ЛАО	3-3	171856	4,7604	0	1,2374	**5,9978**	Котельная 2.35	Зона действия
234.32 ж	Жилая застройка	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	Ж3		ЦАО	5-1	147073	4,0739	0	1,0589	**5,1328**	Котельная 5.23	Зона действия
236.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная	н/д (ранее ООО "ОМХАС - квартал")	Ж3		ОАО	1-1	111250	3,0816	0	0,801	**3,8826**	ТЭЦ-5	Зона действия
240.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева	н/д (ранее ООО "Фин-Авто")	Ж3		САО	2-1	91730	2,5409	0	0,6605	**3,2014**	ТЭЦ-3	Зона действия
241.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	Ж3		ЦАО	5-3	75000	2,0775	0	0,54	**2,6175**	ТЭЦ-5	Зона действия
242.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	5-3	80000	2,216	0	0,576	**2,792**	ТЭЦ-5	Зона действия
247.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 7-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 11-я Ремесленная - ул. 2-я Береговая	н/д (ранее ООО "СМУ"Партнер-Сервис Плюс")	Ж3		ЦАО	4-1	57000	1,5789	0	0,4104	**1,9893**	ТЭЦ-5	Зона действия
251.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	4-4	61440	1,7019	0	0,4424	**2,1443**	ТЭЦ-5	Зона действия
253.32 ж	6 жилых домов, 6 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 20	КАО	6-1	55637	1,5411	0	0,4006	**1,9417**	КРК	Зона действия
255.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая	н/д (ранее ООО "Стройрезерв")	Ж3		САО	2-1	96210	2,665	0	0,6927	**3,3577**	ТЭЦ-3	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
257.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Гусарова - ул. 5 Армии - ул. Челюскинцев - ул. Кемеровская	н/д (ранее ООО "Стройинком")	Ж3		ЦАО	4-1	36000	0,9972	0	0,2592	**1,2564**	ТЭЦ-5	Зона действия
258.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Куйбышева -ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная	н/д (ранее ООО "ОМХАС - квартал")	Ж3		ОАО	1-1	45000	1,2465	0	0,324	**1,5705**	ТЭЦ-5	Зона действия
262.32 ж	11 жилых домов, 7 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 25	КАО	6-1	130435	3,613	0	0,9391	**4,5521**	КРК	Зона действия
263.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ОАО	1-6	150000	4,155	0	1,08	**5,235**	Котельная 3.04	Зона действия
264.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	н/д (ранее ООО НПО "Мостовик")	Ж3		САО	2-1	68950	1,9099	0	0,4964	**2,4063**	ТЭЦ-3	Зона действия
265.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная -ул. 3-я Береговая	н/д (ранее ООО "МТС-сервис")	Ж3		ЦАО	4-1	134000	3,7118	0	0,9648	**4,6766**	ТЭЦ-5	Зона действия
266.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Орджоникидзе - ул. 27-я Северная	н/д (ранее ООО "ПКФ "Комплекс Сервис")	Ж3		ЦАО	5-2	23600	0,6537	0	0,1699	**0,8236**	ТЭЦ-5	Зона действия
267.32 ж	9 жилых домов, 8 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 25	КАО	6-1	94653	2,6219	0	0,6815	**3,3034**	КРК	Зона действия
268.32 ж	13 жилых домов, 9 и 10 очереди	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 25	КАО	6-1	128520	3,56	0	0,9253	**4,4853**	КРК	Зона действия
269.32 ж	2 жилых дома, 9 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 20	КАО	6-1	22946	0,6356	0	0,1652	**0,8008**	КРК	Зона действия
270.32 ж	5 жилых домов, 10 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	Ж3	до 20	КАО	6-1	43646	1,209	0	0,3143	**1,5233**	КРК	Зона действия
271.32 ж	Жилая застройка	по ул. Рокоссовского, 610 м северо-западнее здания №28	н/д (ранее ООО "Магнат-С")	Ж3		КАО	6-1	114480	3,1711	0	0,8243	**3,9954**	КРК	Зона действия
272.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева	н/д (ранее ФГУП ОмПО "Иртыш")	Ж3		ЛАО	3-2	55000	1,5235	0	0,396	**1,9195**	ТЭЦ-2	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
273.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева	н/д (ранее ФГУП ОмПО "Иртыш")	Ж3		ЛАО	3-2	55000	1,5235	0	0,396	**1,9195**	ТЭЦ-2	Зона действия
274.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	4-4	86160	2,3866	0	0,6204	**3,007**	ТЭЦ-5	Зона действия
275.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	1-3	128750	3,5664	0	0,927	**4,4934**	ТЭЦ-5	Зона действия
276.32 ж	Жилая застройка (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее по данным ДАиГ)	Ж3		ЦАО	5-3	40000	1,108	0	0,288	**1,396**	ТЭЦ-5	Зона действия
277.32 ж	Жилая застройка	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	Ж3		КАО	6-4	207862	5,7578	0	1,4966	**7,2544**	КРК	Зона действия
365.32 ж	5 жилых домов м-на "Изумрудный берег"	ул. Красный Путь, стр 5.4, 5.5, 3.3, 2.5, 4.2	ООО "Территория"	Ж3	17	САО	4-3	68286	2,6768	0	1,0295	**3,7063**	ТЭЦ-5	Данные застройщика
608.32 о	Общественные здания	м-н Чередовой	н/д (ранее от ДАиГ)	О		ЛАО	3-2	14750	0,4809	0,385	0,0236	**0,8895**	ТЭЦ-2	Зона действия
676.32 о	Физкультурно-оздоровительные объекты	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О		ЦАО	5-1	5000	0,163	0,1305	0,008	**0,3015**	Котельная 5.46	Зона действия
683.32 о	Торгово - развлекательный комплекс	ул. Беломорстроя - ул. Подгорная	н/д (ранее ООО "АВИОР")	О		ЦАО	4-2	13800	0,4499	0,3602	0,0221	**0,8322**	ТЭЦ-5	Зона действия
684.32 о	Торговый комплекс	ул. 10 лет Октября	н/д (ранее ГУЗР Омской области, ООО Центр недвижимости Инвест Строй)	О		ЦАО	1-9	13600	0,4434	0,355	0,0218	**0,8202**	ТЭЦ-5	Зона действия
687.32 о	Физкультурно - оздоровительный комплекс	ул. Светловская (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-Сити")	О		ЛАО	3-4	9000	0,2934	0,2349	0,0144	**0,5427**	Котельная 2.35	Зона действия
689.32 о	Общественно - деловой центр (административное здание)	ул. Красный Пахарь	н/д (ранее ЗАО "Стройподряд-Импульс")	О		ЦАО	5-3	24000	0,7824	0,6264	0,0384	**1,4472**	ТЭЦ-5	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
690.32 о	Торговый комплекс	ул. Светловская (квартал "Д")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	О	5	ЛАО	3-3	12100	0,3945	0,3158	0,0194	**0,7297**	Котельная 2.35	Зона действия
691.32 о	Школа	ул. Светловская (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-Сити")	О	4	ЛАО	3-4	19450	0,7916	0,2373	0,0797	**1,1086**	Котельная 2.35	Зона действия
694.32 о	Объекты дошкольного и школьного образования	ул. 21-я Амурская	н/д (ранее ООО "Стройбетон")	О	2, 4	ЦАО	5-1	26000	1,0582	0,3172	0,1066	**1,482**	Котельная 5.23	Зона действия
713.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	5-3	12900	0,4205	0,3367	0,0206	**0,7778**	ТЭЦ-5	Зона действия
717.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена	н/д (ранее ООО "Сибнефтесбыт")	О		ЦАО	5-3	8000	0,2608	0,2088	0,0128	**0,4824**	ТЭЦ-5	Зона действия
721.32 о	Объект дошкольного образования	ул. Светловская (квартал "Д")	н/д (ранее ОГУ "Агентство жилищного строительства")	О	2	ЛАО	3-3	2600	0,1058	0,0317	0,0107	**0,1482**	Котельная 2.35	Зона действия
723.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская	н/д (ранее ООО НПО "Мостовик")	О		САО	2-1	32500	1,0595	0,8483	0,052	**1,9598**	ТЭЦ-3	Зона действия
728.32 о	Культурно - развлекательный центр, Торговый комплекс	ул. Светловская (квартал "В")	н/д (ранее ООО "Спектр-Сити")	О		ЛАО	3-4	10500	0,3423	0,2741	0,0168	**0,6332**	Котельная 2.35	Зона действия
732.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева	н/д (ранее ФГУП ОмПО "Иртыш")	О		ЛАО	3-2	20000	0,652	0,522	0,032	**1,206**	ТЭЦ-2	Зона действия
733.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-4	33050	1,0774	0,8626	0,0529	**1,9929**	ТЭЦ-5	Зона действия
734.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	1-3	8800	0,2869	0,2297	0,0141	**0,5307**	ТЭЦ-5	Зона действия
741.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная -ул. 3-я Береговая	н/д (ранее ООО "МТС-сервис")	О		ЦАО	4-1	44500	1,4507	1,1615	0,0712	**2,6834**	ТЭЦ-5	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
745.32 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	4-4	20000	0,814	0,244	0,082	**1,14**	ТЭЦ-5	Зона действия
746.32 о	Культурно - развлекательный комплекс	ул. Волгоградская	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	О		КАО	6-4	38629	1,2593	1,0082	0,0618	**2,3293**	КРК	Зона действия
749.32 о	Детский сад-ясли, 6 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	5700	0,232	0,0695	0,0234	**0,3249**	КРК	Зона действия
750.32 о	Офисы, ресторан	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	9	КАО	6-1	5340	0,1741	0,1394	0,0085	**0,322**	КРК	Зона действия
754.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Куйбышева -ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная	н/д (ранее ООО "ОМХАС - квартал")	О		ОАО	1-1	11500	0,3749	0,3002	0,0184	**0,6935**	ТЭЦ-5	Зона действия
755.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	5-3	16500	0,5379	0,4307	0,0264	**0,995**	ТЭЦ-5	Зона действия
757.32 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	5-3	19450	0,7916	0,2373	0,0797	**1,1086**	ТЭЦ-5	Зона действия
759.32 о	Школа, 7 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	4	КАО	6-1	18400	0,7489	0,2245	0,0754	**1,0488**	КРК	Зона действия
760.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ОАО	1-6	9800	0,3195	0,2558	0,0157	**0,591**	Котельная 3.04	Зона действия
761.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева	н/д (ранее ФГУП ОмПО "Иртыш")	О		ЛАО	3-2	20000	0,652	0,522	0,032	**1,206**	ТЭЦ-2	Зона действия
763.32 о	Объекты социального назначения в жилой застройке (регенерация территории)	ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия	н/д (ранее по данным ДАиГ)	О		ЦАО	1-3	19000	0,7733	0,2318	0,0779	**1,083**	ТЭЦ-5	Зона действия

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
765.32 о	ОДЗ, 8 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	7800	0,2543	0,2036	0,0125	**0,4704**	КРК	Зона действия
767.32 о	Офисы непосредственного обслуживания населения, 9 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	5400	0,176	0,1409	0,0086	**0,3255**	КРК	Зона действия
768.32 о	Дом творчества и гостиница, 9 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	до 5	КАО	6-1	5800	0,1891	0,1514	0,0093	**0,3498**	КРК	Зона действия
769.32 о	Школа, детский сад - ясли, 10 очередь	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	4, 2	КАО	6-1	23300	0,9483	0,2843	0,0955	**1,3281**	КРК	Зона действия
770.32 о	Офисы непосредственного обслуживания населения (№69)	ул. Рокоссовского	н/д (ранее ПИК "Западная Сибирь")	О	2	КАО	6-1	10400	0,339	0,2714	0,0166	**0,627**	КРК	Зона действия
771.32 о	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории)	ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева	н/д (ранее ООО "Фин-Авто")	О		САО	2-1	15000	0,489	0,3915	0,024	**0,9045**	ТЭЦ-3	Зона действия
773.32 о	Объекты социального назначения в жилой застройке	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	О		КАО	6-4	34800	1,4164	0,4246	0,1427	**1,9837**	КРК	Зона действия
774.32 о	Общественно - деловая часть в жилом квартале	ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка)	ДАиГ г. Омска (ПП и ПМ территории)	О		КАО	6-4	59944	1,9542	1,5645	0,0959	**3,6146**	КРК	Зона действия
775.32 о	ОДЗ в жилой застройке	по ул. Рокоссовского	н/д (ранее Гос. собственность)	О		КАО	6-1	29100	0,9487	0,7595	0,0466	**1,7548**	КРК	Зона действия
776.32 о	Объекты социального назначения в жилой застройке	ул. Рокоссовского	н/д (ранее Гос. собственность)	О		КАО	6-1	25000	1,0175	0,305	0,1025	**1,425**	КРК	Зона действия
849.32 о	Административное здание с автостоянкой	ул. Орловского (в 280 м с-з от №2)	ЗАО "ТД "Омсктранснефтепродукт"	О		ЛАО	1-1	2157	0,0703	0,0563	0,0035	**0,1301**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
850.32 о	Административный комплекс	пр-т К. Маркса (в 12м западнее от №4Б)	ООО "Макдоналдс"	О		ЦАО	4-2	5390	0,1757	0,1407	0,0086	**0,325**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства
851.32 о	Административное здание	ул. Пушкина (отн-но здания №17 к1)	ООО "Омск-Имущество"	О		ЦАО	4-2	4980	0,1623	0,13	0,008	**0,3003**	ТЭЦ-5	Действующие обязательства, Разрешение на строительство

Обозначение на схемах графической части	Наименование объекта	Адрес объекта	Заказчик	Признак потребителя	Этажность	Административный округ	ЭТП	Площадь, м²	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка средняя, Гкал/ч	Планируемый источник для подключения к СЦТ	Основание для подключения
852.32 о	Здание общественного назначения	ул. Набережная Тухачевского (между №20 и №20а)	ООО "Инвестиции"	О	2	ЦАО	4-3	1150	0,0375	0,03	0,0018	**0,0693**	ТЭЦ-5	Разрешение на строительство, Зона действия
ИТОГО за период 2028-2032 годы								***41946 64***	***123,14 88***	***15,954 8***	***27,237 8***	***166,3441***		
ИТОГО за весь период 2017-2032 годы								**12782 460**	**417,11 0284**	**74,561 612**	**91,686 581**	**583,3584 8**		

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	52401.ОМ-ПСТ.002.002		
						Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)		
Разработал		Триппель				Объекты и площадки перспективной застройки города Омска	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бублей					Р	1	9
ГИП		Пульный				Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть	АО "СИБЭКО-Проект"		
Н.контроль		Пульный							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Триппель			
Проверил		Бублей			
ГИП		Пульный			
Н.контроль		Пульный			

52401.ОМ-ПСТ.002.002

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)

Объекты и площадки перспективной застройки города Омска

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения. Приложение 2. Графическая часть

АО "СИБЭКО-Проект"

						52401.ОМ-ПСТ.002.002		
						Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)		
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал		Триппель				Объекты и площадки перспективной застройки города Омска	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бублей					Р	3	
ГИП		Пульный							
						Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть	АО "СИБЭКО-Проект"		
Н.контроль		Пульный							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Триппель			
Проверил		Бублей			
ГИП		Пульный			
Н.контроль		Пульный			

52401.ОМ-ПСТ.002.002

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)

Объекты и площадки перспективной застройки города Омска

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть

АО "СИБЭКО-Проект"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата

52401.ОМ-ПСТ.002.002

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)

Разработал	Триппель	
Проверил	Бублей	
ГИП	Пульный	
Н.контроль	Пульный	

Объекты и площадки перспективной застройки города Омска

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть

АО "СИБЭКО-Проект"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	52401.ОМ-ПСТ.002.002		
						Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)		
Разработал		Триппель				Объекты и площадки перспективной застройки города Омска	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бублей					Р	6	
ГИП		Пульный				Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть	АО "СИБЭКО-Проект"		
Н.контроль		Пульный							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Карбышево-1

Карбышево-2

935.17п

938.18п

937.17п

81п/18о

792/17о

934.17п

627.18о

193.22к

318.18к

791.17о

811.18о

812.18о

595.21о

141.21к

146.18к

306.18

924.20о

194.20к

147.19к

346.22к

346.21к

111.19к

322.20к

203.21к

112.17к

083.17к

113.19к

Иртыш

ядхр.

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Триппель			
Проверил		Бублей			
ГИП		Пульный			
Н.контроль		Пульный			

524.01.ОМ-ПСТ.002.002

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)

Объекты и площадки перспективной застройки города Омска

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть

АО "СИБЭКО-Проект"

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

52401.ОМ-ПСТ.002.002

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Триппель				
Проверил	Бублей				
ГИП	Пульный				
Н.контроль	Пульный				

Объекты и площадки перспективной застройки города Омска

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть

АО "СИБЭКО-Проект"



						52401.ОМ-ПСТ.002.002	
						Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2032 года (актуализация на 2018 год)	
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разработал		Триппель				Объекты и площадки перспективной застройки города Омска	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Бублей					
ГИП		Пульный					
Н.контроль		Пульный				Книга 2. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах поселения, Приложение 2. Графическая часть	АО "СИБЭКО-Проект"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.