



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 декабря 2023 года № 1050-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 25 января 2010 года № 32-п

Руководствуясь Федеральными законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 25 января 2010 года № 32-п «О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска» дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. В случае равного количества полученных баллов защитным сооружениям присуждаются одинаковые места.»;

2) в приложении № 2 «Состав городской конкурсной комиссии ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска»:

- исключить из состава городской конкурсной комиссии ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска (далее – комиссия) Балятину Елену Викторовну, Гапоненко Юрия Григорьевича, Кубатова Дмитрия Вадимовича, Скрипкарева Евгения Анатольевича;

- включить в состав комиссии:

Ягодку Эдуарда Геннадьевича, заместителя Мэра города Омска, директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, в качестве председателя комиссии;

Широкорада Артема Олеговича, заместителя директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента общественной безопасности Администрации города Омска, в качестве заместителя председателя комиссии;

Хомченко Сергея Алексеевича, главного специалиста отдела гражданской защиты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента общественной безопасности Администрации города Омска;

Мозжерова Виктора Владимировича, главного специалиста отдела гражданской защиты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента общественной безопасности Администрации города Омска;

3) приложение № 3 «Акт проверки технического состояния и содержания защитного сооружения гражданской обороны, участвующего в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска



С.Н. Шелест

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 6 декабря 2023 года № 1050-п

«Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от 25 января 2010 года № 32-п

АКТ

**проверки технического состояния и содержания защитного сооружения
гражданской обороны, участвующего в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее
защитное сооружение гражданской обороны города Омска**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

Заместитель председателя комиссии:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

Секретарь комиссии:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

Члены комиссии:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

провела проверку (осмотр) защитного сооружения гражданской обороны
города Омска (далее – ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России _____;

инв. № _____;

вместимость: _____;

принадлежность: _____;

адрес: _____.

**Состояние защитного сооружения гражданской обороны
(далее – ЗС ГО)**

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО	
		максимальное	фактическое
1. При оценке герметичности ЗС ГО, состояния ограждающих конструкций и защитных устройств			
1.1	Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей	
1.2	В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500	
1.3	Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)	
1.4	Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции, унифицированные защитные секции, клапан избыточного давления установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)	
1.5	Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)	
1.6	Отсутствует маркировка на дверях, ставнях, воротах и т.д.	5 (за каждое наименование)	
1.7	Помещения убежища влажные, имеют протечки	30	
1.8	Планово-предупредительный ремонт сооружения и (или) техническое обслуживание не проводятся	50	
2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования ЗС ГО			
2.1	Срок эксплуатации фильтров-	60 (за каждый	

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО	
		максимальное	фактическое
	поглотителей истек (свыше 20 лет)	комплект)	
2.2	Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30	
2.3	Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)	
2.4	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15	
2.5	Емкости запасов воды имеют нарушения теплоизоляции	10	
2.6	Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)	
2.7	Оборудование, предназначенное для жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии	200	
2.8	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)	
2.9	В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тяганапоромер, психрометр, термометр и т.д.)	10 (за каждый прибор)	
2.10	В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления	50	
Примечание: при наличии сборно-разборных нар начисляются 50 баллов (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)			
3. При оценке технической и эксплуатационной документации ЗС ГО			
3.1	Отсутствует график приведения защитного сооружения в готовность	50	
3.2	Отсутствует паспорт защитного сооружения	20	
3.3	Отсутствует журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10	
3.4	Отсутствует журнал проверки	10	

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО	
		максимальное	фактическое
	состояния защитного сооружения		
3.5	Отсутствуют правила поведения укрываемых	10	
3.6	Отсутствует план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)	
3.7	План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10	
3.8	Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)	
4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС ГО			
4.1	Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее — Правила)	100	
4.2	Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150	
4.3	Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100	
5. При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми			
5.1	Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100	

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО	
		максимальное	фактическое
5.2	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300	
6. При оценке эффективности использования ЗС ГО для нужд объектов экономики и обслуживания населения			
6.1	Защитное сооружение не используется соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50	
6.2	Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100	
ИТОГО:		3000	

Общее количество баллов: _____

Председатель комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

_____»